

R32 Haier Duvar Tipi Klimalar 2022 - Tesisat Bilgileri (18.06.2022)

Ürün Modeli	Tide Plus 9k	Tide Plus 12k	Tide Plus 18k	Tide Plus 24k	Pearl 9k	Pearl 12k	Pearl 18k	Pearl 24k
İç Ünite Kodu	AS25THMHRA-C	AS35TAMHRA-C	AS50TDMHRA-C	AS68TEMHRA-C	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
Dış Ünite Kodu	1U25YEFFRA-C	1U35YEFFRA-C	1U50MEMFRA-C	1U68RENFRA-C	1U25YEGFRA-1	1U35YEGFRA-2	1U50MEGFRA	1U68WEGFRA
Soğutkan Tipi	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Bakır Boru Çapı	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Maksimum Boru Uzunluğu	20	20	25	25	20	20	25	25
Maksimum Kot Farkı (İç - dış ünite arası dikey mesafe)	10	10	15	15	10	10	15	15
Kaç metre borulamadan sonra ek gaz verilecek?	5	5	7	7	5	5	7	7
Ek Soğutkan Miktarı (Her bir ek Metre başına Gram olarak)	20	20	20	20	20	20	20	20
İletişim Kablosu Ölçüleri (İç - Dış Ünite Arasında)	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
Monofaze / Trifaze?	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze
Elektrik Kablosu Nereden Beslenecek (İç ya da Dış Ünite?)	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
Elektrik Besleme Kablosu Ölçüleri	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Sigorta Kutusu Tipi	C tipi	C tipi	C tipi	C tipi	C tipi	C tipi	C tipi	C tipi
Sigorta Ölçüleri - Amper	20	20	25	25	20	20	25	25

ÖNEMLİ NOTLAR:

- 1) Maksimum boru uzunluğu 20 metre olan 9-12k BTU cihazlarda, iç ve dış ünite arası kot farkı 10 metredir. Buna göre toplam boru uzunluğunun 10 metresi iç ve dış arası dikey uzunluksa (yani kot farkı), yatayda en fazla 10 metre borulama çekilebilir.
- 2) Maksimum boru uzunluğu 25 metre olan 18-24k BTU cihazlarda, iç ve dış ünite arası kot farkı 15 metredir. Buna göre toplam boru uzunluğunun 15 metresi iç ve dış arası dikey uzunluksa (yani kot farkı), yatayda en fazla 10 metre borulama çekilebilir.
- 3) Elektrik besleme bağlantısı için çekilen kablo, ana panodan 10 metreden uzun bir mesafeden geliyorsa, kablo ölçülerinin yukarıdaki tabloda yazan ölçülerden bir boy kalın çekilmesi istenmektedir.

R32 Haier Hafif Ticari Tip Klimalar 2022 - Tesisat Bilgileri (18.06.2022)

Ürün Modeli	Dairesel Kaset 24k	Dairesel Kaset 42k	Dairesel Kaset 48k	Salon 24k	Salon 48k	Kanallı 60k
İç Ünite Kodu	AB71S2SG1FA + PB-950KB	ABH125K1ERG + PB-950KB	ABH140K1ERG + PB-950KB	AP71DFCHRA	AP140S2SK1FA	AD160S2SM3FA
Dış Ünite Kodu	1U71S2SR2FA	1U125S2SN2FA	1U140S2SN1FA	1U71RECFRA	1U140S2SN1FA	1U160S2SP1FB
Soğutkan Tipi	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Bakır Boru Çapı	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	1/4 - 1/2	5/8 - 3/8	3/4 - 3/8
Maksimum Boru Uzunluğu	50	50	50	20	50	70
Maksimum Kot Farkı (İç - dış ünite arası dikey mesafe)	30	30	30	10	30	30
Kaç metre borulamadan sonra ek gaz verilecek?	10	30	30	7	10	30
Ek Soğutkan Miktarı (Her bir ek Metre başına Gram olarak)	45	45	45	20	45	45
İletişim Kablosu Ölçüleri (İç - Dış Ünite Arasında)	4 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²
Monofaze / Trifaze?	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Monofaze	Trifaze
Elektrik Kablosu Nereden Beslenecek (İç ya da Dış Ünite?)	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	İç Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
Elektrik Besleme Kablosu Ölçüleri	3 x 2,5 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²
Sigorta Kutusu Tipi	C tipi	C tipi	C tipi	C tipi	C tipi	C tipi
Sigorta Ölçüleri - Amper	25	32	32	25	32	32

ÖNEMLİ NOTLAR:

- 1) Salon 24k BTU için; Maksimum boru uzunluğu 20 metre olan cihazlarda, iç ve dış ünite arası kot farkı 10 metredir. Buna göre toplam boru uzunluğunun 10 metresi iç ve dış arası dikey uzunluksa (yani kot farkı), yatayda en fazla 10 metre borulama çekilebilir.
- 2) Dairesel Kaset 24-42-48k BTU için; Maksimum boru uzunluğu 50 metre, iç ve dış ünite arası kot farkı 30 metredir. Buna göre toplam boru uzunluğunun 30 metresi iç ve dış arası dikey uzunluksa (yani kot farkı), yatayda en fazla 20 metre borulama çekilebilir.
- 3) Salon 48k BTU için; Maksimum boru uzunluğu 50 metre, iç ve dış ünite arası kot farkı 30 metredir. Buna göre toplam boru uzunluğunun 30 metresi iç ve dış arası dikey uzunluksa (yani kot farkı), yatayda en fazla 20 metre borulama çekilebilir.
- 4) Kanallı 60k BTU için; Maksimum boru uzunluğu 70 metre, iç ve dış ünite arası kot farkı 30 metredir. Buna göre toplam boru uzunluğunun 30 metresi iç ve dış arası dikey uzunluksa (yani kot farkı), yatayda en fazla 40 metre borulama çekilebilir.
- 5) Elektrik besleme bağlantısı için çekilen kablo, ana panodan 10 metreden uzun bir mesafeden geliyorsa, kablo ölçülerinin yukarıdaki tabloda yazan ölçülerden bir boy kalın çekilmesi istenmektedir.