

Haier

R32 SUPER MATCH PLUS

Multi Split Kapasite Tabloları



Kapasite Uyumluluk Tablosu

3U55S2SR5FA



Komb.	Kombinasyonlar			Kapasite (kW) (Nom. soğutma)			Toplam Soğutma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V			EER(W/W) Nominal Kapasite	ENERJİ SINIFI	SEER(W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				
1x1	2.0	—	—	2.00	—	—	0.80	2.00	2.80	0.55	0.62	1.50	2.44	2.83	6.48	—	—	—	—
	2.5	—	—	2.60	—	—	0.80	2.60	3.90	0.55	0.78	1.65	2.44	3.56	7.15	—	—	—	—
	3.5	—	—	3.60	—	—	1.00	3.60	5.30	0.55	1.07	1.76	2.44	4.88	7.61	—	—	—	—
	4.2	—	—	4.40	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.28	2.15	2.44	5.84	9.29	—	—	—	—
	5.0	—	—	5.20	—	—	1.40	5.00	6.60	0.55	1.38	2.24	2.44	6.50	9.68	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	2.00	2.00	—	1.60	4.00	5.60	0.55	1.18	2.50	2.44	5.38	10.80	3.39	A	6.80	A++
	2.0	2.5	—	2.00	2.60	—	1.80	4.60	6.60	0.55	1.28	2.50	2.44	5.84	10.80	3.59	A	6.80	A++
	2.0	3.5	—	1.79	3.21	—	2.10	5.00	6.60	0.55	1.36	2.50	2.44	6.20	10.80	3.68	A	7.00	A++
	2.0	4.2	—	1.56	3.44	—	2.10	5.00	6.60	0.55	1.36	2.50	2.44	6.20	10.80	3.68	A	7.00	A++
	2.0	5.0	—	1.39	3.61	—	2.10	5.00	6.60	0.55	1.36	2.50	2.44	6.20	10.80	3.68	A	7.00	A++
	2.5	2.5	—	2.50	2.50	—	2.00	5.00	6.60	0.55	1.36	2.50	2.44	6.20	10.80	3.68	A	7.00	A++
	2.5	3.5	—	2.10	2.90	—	2.10	5.00	6.60	0.55	1.34	2.50	2.44	6.11	10.80	3.73	A	7.00	A++
	2.5	4.2	—	1.86	3.14	—	2.10	5.00	6.60	0.55	1.34	2.50	2.44	6.11	10.80	3.73	A	7.40	A++
	2.5	5.0	—	1.67	3.33	—	2.10	5.00	6.60	0.55	1.34	2.50	2.44	6.11	10.80	3.73	A	7.80	A++
	3.5	3.5	—	2.50	2.50	—	2.10	5.00	6.60	0.55	1.34	2.50	2.44	6.11	10.80	3.73	A	7.80	A++
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	1.67	1.67	1.67	2.10	5.00	6.60	0.55	1.29	2.50	2.44	5.89	10.80	3.88	A	7.60	A++
	2.0	2.0	2.5	1.52	1.52	1.97	2.10	5.00	6.60	0.55	1.29	2.50	2.44	5.89	10.80	3.88	A	8.00	A++
	2.0	2.0	3.5	1.32	1.32	2.37	2.10	5.00	6.60	0.55	1.27	2.50	2.44	5.79	10.80	3.94	A	8.00	A++
	2.0	2.5	2.5	1.39	1.81	1.81	2.10	5.00	6.60	0.55	1.27	2.50	2.44	5.79	10.80	3.94	A	8.30	A++
	2.0	2.5	3.5	1.22	1.59	2.20	2.10	5.00	6.60	0.55	1.27	2.50	2.44	5.79	10.80	3.94	A	8.30	A++
	2.5	2.5	2.5	1.67	1.67	1.67	2.10	5.00	6.60	0.55	1.25	2.50	2.44	5.70	10.80	4.00	A	8.50	A+++
	2.5	2.5	3.5	1.48	1.48	2.05	2.10	5.00	6.60	0.55	1.25	2.50	2.44	5.70	10.80	4.00	A	8.50	A+++



Komb.	Kombinasyonlar			Kapasite (kW) (Nom. ısıtma)			Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V			COP (W/W) Nominal Kapasite	ENERJİ SINIFI	ECOP (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				
1x1	2.0	—	—	2.30	—	—	0.80	2.30	4.00	0.55	0.63	1.80	2.44	2.76	7.77	—	—	—	—
	2.5	—	—	3.60	—	—	0.80	3.60	5.00	0.55	0.98	1.90	2.44	4.26	8.20	—	—	—	—
	3.5	—	—	4.50	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.20	2.00	2.44	5.25	8.64	—	—	—	—
	4.2	—	—	5.40	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.40	2.00	2.44	6.12	8.64	—	—	—	—
	5.0	—	—	6.00	—	—	1.50	6.00	7.20	0.55	1.55	2.20	2.44	6.78	9.50	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	2.30	2.30	—	1.20	6.60	7.20	0.55	1.25	2.10	2.44	5.47	9.07	3.68	A	3.90	A
	2.0	2.5	—	2.30	3.60	—	1.20	5.90	7.20	0.55	1.54	2.10	2.44	6.74	9.07	3.83	A	3.95	A
	2.0	3.5	—	2.16	4.24	—	1.20	6.40	7.20	0.55	1.72	2.10	2.44	7.52	9.07	3.72	A	3.95	A
	2.0	4.2	—	1.91	4.49	—	1.70	6.40	7.20	0.55	1.70	2.10	2.44	7.44	9.07	3.76	A	3.95	A
	2.0	5.0	—	1.77	4.63	—	1.70	6.40	7.20	0.55	1.70	2.10	2.44	7.44	9.07	3.76	A	3.95	A
	2.5	2.5	—	3.20	3.20	—	1.70	6.40	7.20	0.55	1.68	2.20	2.44	7.35	9.50	3.81	A	4.00	A+
	2.5	3.5	—	2.84	3.56	—	1.70	6.40	7.20	0.55	1.68	2.20	2.44	7.35	9.50	3.81	A	4.00	A+
	2.5	4.2	—	2.56	3.84	—	1.70	6.40	7.20	0.55	1.66	2.20	2.44	7.26	9.50	3.86	A	4.10	A+
	2.5	5.0	—	2.40	4.00	—	1.70	6.40	7.20	0.55	1.66	2.20	2.44	7.26	9.50	3.86	A	4.20	A+
	3.5	3.5	—	3.20	3.20	—	1.70	6.40	7.20	0.55	1.66	2.20	2.44	7.26	9.50	3.86	A	4.20	A+
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	2.13	2.13	2.13	1.70	6.40	7.20	0.55	1.64	2.20	2.44	7.17	9.50	3.90	A	4.30	A+
	2.0	2.0	2.5	1.60	1.60	2.81	1.70	6.40	7.20	0.55	1.63	2.20	2.44	7.13	9.50	3.93	A	4.40	A+
	2.0	2.0	3.5	1.62	1.62	3.16	1.70	6.40	7.20	0.55	1.63	2.20	2.44	7.13	9.50	3.93	A	4.40	A+
	2.0	2.5	2.5	1.55	2.43	2.43	1.70	6.40	7.20	0.55	1.62	2.20	2.44	7.09	9.50	3.95	A	4.50	A+
	2.0	2.5	3.5	1.42	2.22	2.77	1.70	6.40	7.20	0.55	1.62	2.20	2.44	7.09	9.50	3.95	A	4.50	A+
	2.5	2.5	2.5	2.13	2.13	2.13	1.70	6.40	7.20	0.55	1.60	2.20	2.44	7.00	9.50	4.00	A	4.60	A++
	2.5	2.5	3.5	1.97	1.97	2.46	1.70	6.40	7.20	0.55	1.60	2.20	2.44	7.00	9.50	4.00	A	4.60	A++

Kapasite Uyumluluk Tablosu

3U70S2SR5FA

SOĞUTMA

Komb.	Kombinasyonlar			Kapasite (kW) (Nom. soğutma)			Toplam Soğutma Kap.(kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V			EER(W/W) Nominal Kapasite	ENERJİ SINIFI	SEER(W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				
1x1	2.0	—	—	2.00	—	—	0.80	2.00	2.80	0.55	0.62	1.50	2.44	2.75	5.75	—	—	—	—
	2.5	—	—	2.60	—	—	0.80	2.60	3.90	0.55	0.79	1.34	2.44	3.50	5.91	—	—	—	—
	3.5	—	—	3.60	—	—	1.00	3.60	5.30	0.55	1.09	1.65	2.44	4.84	7.30	—	—	—	—
	4.2	—	—	4.40	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.32	1.90	2.44	5.86	8.40	—	—	—	—
	5.0	—	—	5.20	—	—	1.40	5.20	7.00	0.55	1.55	2.00	2.44	6.88	8.85	—	—	—	—
BI(1x2)	7.1	—	—	6.50	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	1.92	2.60	2.44	8.52	11.50	—	—	—	—
	2.0	2.0	—	2.00	2.00	—	1.80	4.00	5.60	0.55	1.21	2.60	2.44	5.57	11.50	3.51	A	6.80	A++
	2.0	2.5	—	2.00	2.60	—	1.80	4.60	6.70	0.55	1.35	2.60	2.44	5.99	11.50	3.41	A	6.80	A++
	2.0	3.5	—	2.00	3.60	—	1.80	5.60	7.50	0.55	1.65	2.60	2.44	7.32	11.50	3.39	A	6.90	A++
	2.0	4.2	—	2.00	4.40	—	1.80	6.40	7.60	0.55	1.89	2.60	2.44	8.39	11.50	3.39	A	6.90	A++
	2.0	5.0	—	1.94	5.05	—	2.40	7.00	7.60	0.55	2.02	2.60	2.44	8.96	11.50	3.47	A	6.90	A++
	2.5	2.5	—	2.60	2.60	—	2.00	5.20	7.40	0.55	1.52	2.60	2.44	6.74	11.50	3.42	A	6.90	A++
	2.5	3.5	—	2.60	3.60	—	2.00	6.20	7.60	0.55	1.79	2.60	2.44	7.94	11.50	3.46	A	6.90	A++
	2.5	4.2	—	2.60	4.40	—	2.40	7.00	7.60	0.55	2.02	2.60	2.44	8.96	11.50	3.47	A	7.00	A++
	2.5	5.0	—	2.33	4.67	—	2.40	7.00	7.60	0.55	2.00	2.60	2.44	8.87	11.50	3.50	A	7.00	A++
	3.5	3.5	—	3.40	3.40	—	2.40	6.80	7.60	0.55	2.00	2.60	2.44	8.87	11.50	3.40	A	7.00	A++
	3.5	4.2	—	3.15	3.85	—	2.40	7.00	7.60	0.55	1.82	2.60	2.44	8.07	11.50	3.85	A	7.20	A++
	3.5	5.0	—	2.86	4.14	—	2.40	7.00	7.60	0.55	1.82	2.60	2.44	8.07	11.50	3.85	A	7.40	A++
	4.2	4.2	—	3.50	3.50	—	2.40	7.00	7.60	0.55	1.82	2.60	2.44	8.07	11.50	3.85	A	7.40	A++
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	2.00	2.00	2.00	2.40	6.00	7.60	0.55	1.75	2.60	2.44	7.76	11.50	3.43	A	7.60	A++
	2.0	2.0	2.5	2.00	2.00	2.60	2.40	6.60	7.60	0.55	1.75	2.60	2.44	7.76	11.50	3.77	A	7.80	A++
	2.0	2.0	3.5	1.84	1.84	3.32	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	7.80	A++
	2.0	2.0	4.2	1.67	1.67	3.67	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	8.00	A++
	2.0	2.0	5.0	1.52	1.52	3.96	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	8.00	A++
	2.0	2.5	2.5	1.94	2.53	2.53	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	8.20	A++
	2.0	2.5	3.5	1.71	2.22	3.07	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	8.20	A++
	2.0	2.5	4.2	1.56	2.02	3.42	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	8.50	A++
	2.0	2.5	5.0	1.43	1.85	3.71	2.40	7.00	7.60	0.55	1.82	2.60	2.44	8.07	11.50	3.85	A	8.50	A++
	2.0	3.5	3.5	1.52	2.74	2.74	2.40	7.00	7.60	0.55	1.82	2.60	2.44	8.07	11.50	3.85	A	8.40	A++
	2.0	3.5	4.2	1.40	2.52	3.08	2.40	7.00	7.60	0.55	1.80	2.60	2.44	7.99	11.50	3.89	A	8.40	A++
	2.5	2.5	2.5	2.33	2.33	2.33	2.40	7.00	7.60	0.55	1.75	2.60	2.44	7.80	11.50	4.00	A	8.50	A+++
	2.5	2.5	3.5	2.07	2.07	2.86	2.40	7.00	7.60	0.55	1.75	2.60	2.44	7.80	11.50	4.00	A	8.50	A+++
	2.5	2.5	4.2	1.90	1.90	3.21	2.40	7.00	7.60	0.55	1.75	2.60	2.44	7.80	11.50	4.00	A	8.50	A+++
	2.5	3.5	3.5	1.86	2.57	2.57	2.40	7.00	7.60	0.55	1.75	2.60	2.44	7.80	11.50	4.00	A	8.50	A+++

ISITMA

Komb.	Kombinasyonlar			Kapasite (kW) (Nom. ısıtma)			Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V			COP (W/W)	ENERJİ SINIFI	SCOP (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
1x1	2.0	—	—	2.30	—	—	0.80	2.30	4.00	0.55	0.64	1.40	2.44	2.82	5.90	—	—	—	—
	2.5	—	—	3.60	—	—	0.80	3.60	5.00	0.55	0.98	1.50	2.44	4.33	6.33	—	—	—	—
	3.5	—	—	4.50	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.22	1.65	2.44	5.40	6.96	—	—	—	—
	4.2	—	—	5.40	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.45	1.90	2.44	6.41	8.01	—	—	—	—
	5.0	—	—	6.00	—	—	1.50	6.00	8.00	0.55	1.60	2.00	2.44	7.08	8.43	—	—	—	—
	7.1	—	—	7.00	—	—	1.50	7.00	8.50	0.55	1.84	2.20	2.44	8.14	9.28	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	2.30	2.30	—	2.60	4.60	6.00	0.55	1.25	2.00	2.44	3.53	8.43	3.68	A	3.80	A
	2.0	2.5	—	2.30	3.60	—	2.70	5.90	8.50	0.55	1.60	2.00	2.44	7.08	8.43	3.69	A	3.80	A
	2.0	3.5	—	2.30	4.50	—	2.70	6.80	8.50	0.55	1.82	2.10	2.44	8.05	8.86	3.74	A	3.80	A
	2.0	4.2	—	2.27	5.33	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	3.80	A	3.90	A
	2.0	5.0	—	2.11	5.49	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	3.80	A	3.90	A
	2.5	2.5	—	3.60	3.60	—	2.90	7.20	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	3.60	B	3.90	A
	2.5	3.5	—	3.38	4.22	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	3.80	A	3.90	A
	2.5	4.2	—	3.04	4.56	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	3.80	A	3.95	A
	2.5	5.0	—	2.85	4.75	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.00	2.10	2.44	8.85	8.86	3.80	A	3.95	A
	3.5	3.5	—	3.75	3.75	—	2.90	7.50	8.50	0.55	2.00	2.20	2.44	8.85	9.28	3.75	A	4.00	A+
	3.5	4.2	—	3.45	4.15	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.02	2.20	2.44	8.93	9.28	3.76	A	4.00	A+
	3.5	5.0	—	3.26	4.34	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.00	2.20	2.44	8.85	9.28	3.80	A	4.10	A+
4.2	4.2	—	3.80	3.80	—	2.90	7.60	8.50	0.55	2.00	2.20	2.44	8.85	9.28	3.80	A	4.10	A+	
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	2.30	2.30	2.30	2.90	6.90	8.50	0.55	1.85	2.30	2.44	8.18	9.70	3.73	A	4.20	A+
	2.0	2.0	2.5	2.13	2.13	3.34	2.90	7.60	8.50	0.55	1.98	2.30	2.44	8.76	9.70	3.84	A	4.20	A+
	2.0	2.0	3.5	1.92	1.92	3.76	2.90	7.60	8.50	0.55	1.96	2.30	2.44	8.67	9.70	3.88	A	4.20	A+
	2.0	2.0	4.2	1.75	1.75	4.10	2.90	7.60	8.50	0.55	1.95	2.30	2.44	8.62	9.70	3.90	A	4.30	A+
	2.0	2.0	5.0	1.65	1.65	4.30	2.90	7.60	8.50	0.55	1.95	2.30	2.44	8.62	9.70	3.90	A	4.30	A+
	2.0	2.5	2.5	1.84	2.88	2.88	2.90	7.60	8.50	0.55	1.93	2.30	2.44	8.54	9.70	3.94	A	4.30	A+
	2.0	2.5	3.5	1.68	2.63	3.29	2.90	7.60	8.50	0.55	1.95	2.30	2.44	8.62	9.70	3.90	A	4.40	A+
	2.0	2.5	4.2	1.55	2.42	3.63	2.90	7.60	8.50	0.55	1.93	2.30	2.44	8.54	9.70	3.94	A	4.40	A+
	2.0	2.5	5.0	1.47	2.30	3.83	2.90	7.60	8.50	0.55	1.94	2.30	2.44	8.58	9.70	3.92	A	4.40	A+
	2.0	3.5	3.5	1.55	3.03	3.03	2.90	7.60	8.50	0.55	1.93	2.30	2.44	8.54	9.70	3.94	A	4.50	A+
	2.0	3.5	4.2	1.43	2.80	3.36	2.90	7.60	8.50	0.55	1.92	2.30	2.44	8.49	9.70	3.96	A	4.50	A+
	2.5	2.5	2.5	2.53	2.53	2.53	2.90	7.60	8.50	0.55	1.90	2.30	2.44	8.40	9.70	4.00	A	4.60	A++
	2.5	2.5	3.5	2.34	2.34	2.92	2.90	7.60	8.50	0.55	1.90	2.30	2.44	8.40	9.70	4.00	A	4.60	A++
	2.5	2.5	4.2	2.17	2.17	3.26	2.90	7.60	8.50	0.55	1.90	2.30	2.44	8.40	9.70	4.00	A	4.60	A++
	2.5	3.5	3.5	2.17	2.71	2.71	2.90	7.60	8.50	0.55	1.90	2.30	2.44	8.40	9.70	4.00	A	4.60	A++

Kapasite Uyumluluk Tablosu

4U75S2SR5FA



Komb.	Kombinasyonlar				Kapasite (kW) (Nom. soğutma)				Toplam Soğutma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @ 230V			EER (W/W)	ENERJİ SINIFI	SEER (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nomel Kapasite			
1x1	2.0	—	—	—	2.00	—	—	—	0.80	2.00	2.80	0.55	0.66	1.30	2.44	2.93	5.77	—	—	—	—
	2.5	—	—	—	2.60	—	—	—	0.80	2.60	3.50	0.55	0.86	1.34	2.44	3.82	5.93	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	3.60	—	—	—	1.00	3.60	5.50	0.55	1.20	1.50	2.44	5.32	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	4.40	—	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.40	1.90	2.44	5.21	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	5.20	—	—	—	1.40	5.20	7.00	0.55	1.65	1.90	2.44	7.32	8.43	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	6.50	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.05	2.80	2.44	9.09	12.42	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	—	2.00	2.00	—	—	2.00	4.00	5.60	0.55	1.30	3.00	2.44	5.77	13.31	3.08	B	6.20	A++
	2.0	2.5	—	—	2.00	2.60	—	—	2.00	4.60	6.70	0.55	1.50	3.00	2.44	6.65	13.31	3.07	B	6.20	A++
	2.0	3.5	—	—	2.00	3.60	—	—	2.00	5.60	8.10	0.55	1.80	3.00	2.44	7.99	13.31	3.11	B	6.20	A++
	2.0	4.2	—	—	2.00	4.40	—	—	2.00	6.40	7.80	0.55	1.95	3.00	2.44	8.65	13.31	3.28	A	6.20	A++
	2.0	5.0	—	—	2.00	5.20	—	—	2.00	7.20	8.70	0.55	2.20	3.00	2.44	9.76	13.31	3.27	A	6.20	A++
	2.0	7.1	—	—	1.75	5.74	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.24	3.10	2.44	9.94	13.75	3.35	A	6.20	A++
	2.5	2.5	—	—	2.60	2.60	—	—	2.00	5.20	7.80	0.55	1.70	3.10	2.44	7.54	13.75	3.06	B	6.20	A++
	2.5	3.5	—	—	2.60	3.60	—	—	2.00	6.20	8.70	0.55	2.00	3.10	2.44	8.87	13.75	3.10	B	6.20	A++
	2.5	4.2	—	—	2.60	4.40	—	—	2.00	7.00	8.70	0.55	2.10	3.10	2.44	9.32	13.75	3.33	A	6.20	A++
	2.5	5.0	—	—	2.50	5.00	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.24	3.10	2.44	9.94	13.75	3.35	A	6.20	A++
	2.5	7.1	—	—	2.14	5.36	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.24	3.10	2.44	9.94	13.75	3.35	A	6.20	A++
	3.5	3.5	—	—	3.60	3.60	—	—	2.00	7.20	8.70	0.55	2.20	3.10	2.44	9.76	13.75	3.27	A	6.20	A++
	3.5	4.2	—	—	3.38	4.13	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.26	3.20	2.44	10.03	14.20	3.32	A	6.20	A++
	3.5	5.0	—	—	2.95	4.25	—	—	2.00	7.20	8.70	0.55	2.24	3.20	2.44	9.94	14.20	3.21	A	6.20	A++
	3.5	7.1	—	—	2.67	4.83	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.25	3.20	2.44	9.98	14.20	3.33	A	6.20	A++
	4.2	4.2	—	—	3.75	3.75	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.25	3.20	2.44	9.98	14.20	3.33	A	6.20	A++
	4.2	5.0	—	—	3.44	4.06	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.25	3.20	2.44	9.98	14.20	3.33	A	6.20	A++
	4.2	7.1	—	—	3.03	4.47	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.25	3.20	2.44	9.98	14.64	3.33	A	6.20	A++
TRI (1x3)	5.0	5.0	—	—	3.75	3.75	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.18	3.30	2.44	9.67	14.64	3.44	A	6.20	A++
	5.0	7.1	—	—	3.33	4.17	—	—	2.00	7.50	8.70	0.55	2.18	3.30	2.44	9.67	14.64	3.44	A	6.20	A++
	2.0	2.0	2.0	—	2.00	2.00	2.00	—	2.40	6.00	8.70	0.55	1.80	3.40	2.44	7.99	15.08	3.33	A	6.70	A++
	2.0	2.0	2.5	—	2.00	2.00	2.60	—	2.40	6.60	8.70	0.55	1.95	3.40	2.44	8.65	15.08	3.38	A	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	—	1.97	1.97	3.55	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.20	3.40	2.44	9.76	15.08	3.41	A	6.70	A++
	2.0	2.0	4.2	—	1.79	1.79	3.93	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.20	3.40	2.44	9.76	15.08	3.41	A	6.70	A++
	2.0	2.0	5.0	—	1.63	1.63	4.24	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.20	3.40	2.44	9.76	15.08	3.41	A	6.70	A++
	2.0	2.0	7.1	—	1.43	1.43	4.64	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	2.5	2.5	—	2.00	2.60	2.60	—	2.40	7.20	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.35	A	6.70	A++
	2.0	2.5	3.5	—	1.83	2.38	3.29	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	2.5	4.2	—	1.67	2.17	3.67	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	2.5	5.0	—	1.63	1.99	3.98	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	2.5	7.1	—	1.35	1.76	4.39	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	3.5	3.5	—	1.63	2.93	2.93	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	3.5	4.2	—	1.50	2.70	3.30	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	3.5	5.0	—	1.39	2.50	3.61	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	3.5	7.1	—	1.24	2.23	4.03	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	4.2	4.2	—	1.39	3.06	3.06	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	4.2	5.0	—	1.29	2.84	3.36	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.0	4.2	7.1	—	1.16	2.56	3.78	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.5	2.5	2.5	—	2.50	2.50	2.50	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.72	A++
	2.5	2.5	3.5	—	2.22	2.22	3.07	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.72	A++
	2.5	2.5	4.2	—	2.03	2.03	3.44	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.74	A++
	2.5	2.5	5.0	—	1.88	1.88	3.75	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.74	A++
	2.5	2.5	7.1	—	1.67	1.67	4.17	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.15	3.40	2.44	9.54	15.08	3.49	A	6.70	A++
	2.5	3.5	3.5	—	1.99	2.76	2.76	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.08	3.40	2.44	9.23	15.08	3.51	A	6.73	A++
	2.5	3.5	4.2	—	1.84	2.55	3.11	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.08	3.40	2.44	9.23	15.08	3.51	A	6.70	A++
	2.5	3.5	5.0	—	1.71	2.37	3.42	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.08	3.40	2.44	9.23	15.08	3.51	A	6.70	A++
	2.5	3.5	7.1	—	1.54	2.13	3.84	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.08	3.40	2.44	9.23	15.08	3.51	A	6.70	A++
	2.5	4.2	4.2	—	1.71	2.89	2.89	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.08	3.40	2.44	9.23	15.08	3.51	A	6.70	A++
	2.5	4.2	5.0	—	1.60	2.70	3.20	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.08	3.40	2.44	9.23	15.08	3.51	A	6.70	A++
	3.5	3.5	3.5	—	2.40	2.50	2.50	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.08	3.40	2.44	9.23	15.08	3.51	A	6.75	A++
	3.5	3.5	4.2	—	2.33	2.33	2.84	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.08	3.40	2.44	9.23	15.08	3.51	A	6.70	A++
	3.5	3.5	5.0	—	2.18	2.18	3.15	—	2.40	7.50	8.70	0.55	2.08	3.40	2.44	9.23	15.08	3.51	A	6.70	A++
QUADRI (1x4)	2.0	2.0	2.0	2.0	1.88	1.88	1.88	1.88	2.40	7.50	8.70	0.55	2.12	3.40	2.44	9.41	15.08	3.54	A	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	1.74	1.74	1.74	2.27	2.40	7.50	8.70	0.55	2.12	3.40	2.44	9.41	15.08	3.54	A	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	3.5	1.56	1.56	1.56	2.81	2.40	7.50	8.70	0.55	2.12	3.40	2.44	9.41	15.08	3.54	A	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	4.2	1.44	1.44	1.44	3.17	2.40	7.50	8.70	0.55	2.12	3.40	2.44	9.41	15.08	3.54	A	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	5.0	1.34	1.34	1.34	3.48	2.40	7.50	8.70	0.55	2.02	3.40	2.44	8.96	15.08	3.71	A	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	7.1	1.20	1.20	1.20	3.90	2.40	7.50	8.70	0.55	2.02	3.40	2.44	8.9					

Kapasite Uyumluluk Tablosu

4U75S2SR5FA



Komb.	Kombinasyonlar				Kapasite (kW) (Nom. ısıtma)				Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V			COP (W/W)	ENERJİ SINIFI	SCOP (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Unit A	Unit B	Unit C	Unit D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Normal Kapasite			
1x1	2.0	—	—	—	2.30	—	—	—	0.80	2.30	4.00	0.55	0.63	1.50	2.44	2.80	6.65	—	—	—	—
	2.5	—	—	—	3.60	—	—	—	0.80	3.60	6.00	0.55	0.98	1.40	2.44	4.35	6.21	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	4.50	—	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.21	1.30	2.44	5.37	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	5.40	—	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.44	1.90	2.44	6.39	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	6.00	—	—	—	1.50	6.00	8.00	0.55	1.59	2.60	2.44	7.05	11.54	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	7.00	—	—	—	1.50	7.00	8.60	0.55	1.83	2.60	2.44	8.12	11.54	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	—	2.30	2.30	—	—	2.80	4.60	8.00	0.55	1.25	2.90	2.44	5.55	12.87	3.68	A	3.75	A
	2.0	2.5	—	—	2.30	3.60	—	—	2.80	5.90	9.00	0.55	1.59	2.90	2.44	7.05	12.87	3.71	A	3.75	A
	2.0	3.5	—	—	2.30	4.50	—	—	2.80	6.80	10.00	0.55	1.83	2.90	2.44	8.12	12.87	3.72	A	3.75	A
	2.0	4.2	—	—	2.30	5.40	—	—	3.10	7.70	10.00	0.55	2.05	2.90	2.44	9.09	12.87	3.76	A	3.80	A
	2.0	5.0	—	—	2.30	6.00	—	—	3.10	8.30	10.00	0.55	2.23	2.90	2.44	9.85	12.87	3.74	A	3.80	A
	2.0	7.1	—	—	2.13	6.47	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.30	2.90	2.44	10.20	12.87	3.74	A	3.85	A
	2.5	2.5	—	—	3.60	3.60	—	—	3.10	7.20	10.00	0.55	1.94	2.90	2.44	8.61	12.87	3.71	A	3.85	A
	2.5	3.5	—	—	3.60	4.50	—	—	3.10	8.10	10.00	0.55	2.12	2.90	2.44	9.41	12.87	3.82	A	3.83	A
	2.5	4.2	—	—	3.44	5.16	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	2.90	2.44	9.98	12.87	3.82	A	3.87	A
	2.5	5.0	—	—	3.23	5.38	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.22	2.90	2.44	9.85	12.87	3.87	A	3.85	A
	2.5	7.1	—	—	2.92	5.68	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.22	2.90	2.44	9.85	12.87	3.87	A	3.84	A
	3.5	3.5	—	—	4.50	4.50	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.22	2.90	2.44	9.85	12.87	3.87	A	3.86	A
	3.5	4.2	—	—	4.31	4.69	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.22	3.00	2.44	9.85	13.31	3.87	A	3.82	A
	3.5	5.0	—	—	3.51	4.69	—	—	3.10	8.20	10.00	0.55	2.10	3.00	2.44	9.32	13.31	3.90	A	3.80	A
	3.5	7.1	—	—	3.37	5.23	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.20	3.00	2.44	9.76	13.31	3.91	A	3.84	A
	4.2	4.2	—	—	4.30	4.30	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.20	3.10	2.44	9.76	13.75	3.91	A	3.86	A
	4.2	5.0	—	—	4.07	4.53	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.83	A
	4.2	7.1	—	—	3.75	4.85	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.85	A
	5.0	5.0	—	—	4.50	4.30	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.85	A
	5.0	7.1	—	—	3.97	4.63	—	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.87	A
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	—	2.30	2.30	2.30	—	3.10	6.90	9.50	0.55	1.85	3.10	2.44	8.21	13.75	3.75	A	3.80	A
	2.0	2.0	2.5	—	2.30	2.30	3.60	—	3.10	8.20	10.00	0.55	2.16	3.10	2.44	9.58	13.75	3.80	A	3.80	A
	2.0	2.0	3.5	—	2.17	2.17	4.25	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.26	3.10	2.44	10.05	13.75	3.81	A	3.80	A
	2.0	2.0	4.2	—	1.98	1.98	4.64	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	3.10	2.44	9.98	13.75	3.82	A	3.80	A
	2.0	2.0	5.0	—	1.87	1.87	4.87	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	3.10	2.44	9.98	13.75	3.82	A	3.80	A
	2.0	2.0	7.1	—	1.71	1.71	5.19	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	3.10	2.44	9.98	13.75	3.82	A	3.80	A
	2.0	2.5	2.5	—	2.08	3.26	3.26	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	3.10	2.44	9.98	13.75	3.82	A	3.80	A
	2.0	2.5	3.5	—	1.90	2.98	3.72	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	3.10	2.44	9.98	13.75	3.82	A	3.80	A
	2.0	2.5	4.2	—	1.75	2.74	4.11	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	3.10	2.44	9.98	13.75	3.82	A	3.80	A
	2.0	2.5	5.0	—	1.65	2.60	4.34	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	3.10	2.44	9.98	13.75	3.82	A	3.82	A
	2.0	2.5	7.1	—	1.53	2.40	4.67	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	3.10	2.44	9.98	13.75	3.82	A	3.82	A
	2.0	3.5	3.5	—	1.75	3.42	3.42	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.82	A
	2.0	3.5	4.2	—	1.62	3.17	3.81	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.82	A
	2.0	3.5	5.0	—	1.55	3.02	4.03	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.82	A
	2.0	3.5	7.1	—	1.43	2.80	4.36	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.82	A
	2.0	4.2	4.2	—	1.51	3.55	3.55	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.82	A
	2.0	4.2	5.0	—	1.44	3.39	3.77	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.82	A
	2.0	4.2	7.1	—	1.35	3.16	4.10	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.87	A
	2.5	2.5	2.5	—	2.87	2.87	2.87	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.87	A
	2.5	2.5	3.5	—	2.65	2.65	3.31	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.87	A
	2.5	2.5	4.2	—	2.46	2.46	3.69	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.87	A
	2.5	2.5	5.0	—	2.35	2.35	3.91	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.87	A
	2.5	2.5	7.1	—	2.18	2.18	4.24	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.23	3.10	2.44	9.89	13.75	3.86	A	3.90	A
	2.5	3.5	3.5	—	2.45	3.07	3.07	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.85	A
	2.5	3.5	4.2	—	2.29	2.87	3.44	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.85	A
	2.5	3.5	5.0	—	2.20	2.74	3.66	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.85	A
	2.5	3.5	7.1	—	2.05	2.56	3.99	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.18	3.10	2.44	9.67	13.75	3.94	A	3.85	A
	2.5	4.2	4.2	—	2.15	3.23	3.23	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.18	3.10	2.44	9.67	13.75	3.94	A	3.85	A
	2.5	4.2	5.0	—	2.06	3.10	3.44	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.18	3.10	2.44	9.67	13.75	3.94	A	3.85	A
	3.5	3.5	3.5	—	2.87	2.87	2.87	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.18	3.10	2.44	9.67	13.75	3.94	A	3.90	A
	3.5	3.5	4.2	—	2.69	2.69	3.23	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.18	3.10	2.44	9.67	13.75	3.94	A	3.90	A
	3.5	3.5	5.0	—	2.58	2.58	3.44	—	3.10	8.60	10.00	0.55	2.18	3.10	2.44	9.67	13.75	3.94	A	3.90	A
QUADRI (1x4)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.15	2.15	2.15	2.15	3.10	8.60	10.00	0.55	2.25	3.10	2.44	9.98	13.75	3.82	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	2.5	1.88	1.88	1.88	2.95	3.10	8.60	10.00	0.55	2.22	3.10	2.44	9.85	13.75	3.87	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	3.5	1.74	1.74	1.74	3.39	3.10	8.60	10.00	0.55	2.22	3.10	2.44	9.85	13.75	3.87	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	4.2	1.61	1.61	1.61	3.78	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	5.0	1.53	1.53	1.53	4.00	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	7.1	1.42	1.42	1.42	4.33	3.10	8.60	10.00	0.55	2.19	3.10	2.44	9.72	13.75	3.93	A	3.85	A

Kapasite Uyumluluk Tablosu

4U85S2SR5FA



Komb.	Kombinasyonlar				Kapasite (kW) (Nom. soğutma)				Toplam Soğutma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @ 230V			EER (W/W)	ENERJİ SINIFI	SEER (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nomel Kapasite			
1x1	2.0	—	—	—	2.00	—	—	—	0.80	2.00	2.80	0.55	0.55	1.30	2.44	2.53	5.27	—	—	—	—
	2.5	—	—	—	2.50	—	—	—	0.80	2.60	3.90	0.55	0.80	1.31	2.44	3.82	5.93	—	—	—	—
	3.0	—	—	—	3.00	—	—	—	1.00	3.60	5.30	0.55	1.20	1.50	2.44	5.32	6.95	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	3.50	—	—	—	1.00	4.40	5.00	0.55	1.40	1.00	2.44	6.21	8.43	—	—	—	—
	4.0	—	—	—	4.00	—	—	—	1.40	5.20	7.00	0.55	1.65	1.90	2.44	7.32	8.43	—	—	—	—
	4.5	—	—	—	4.50	—	—	—	1.60	6.00	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	5.00	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
	5.5	—	—	—	5.50	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
	6.0	—	—	—	6.00	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
	6.5	—	—	—	6.50	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
	7.0	—	—	—	7.00	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
	7.5	—	—	—	7.50	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
	8.0	—	—	—	8.00	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
	8.5	—	—	—	8.50	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
	9.0	—	—	—	9.00	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.00	2.00	2.44	8.87	13.31	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	—	2.00	2.00	—	—	2.50	4.00	5.60	0.55	1.30	2.00	2.44	5.77	14.20	3.08	B	6.20	A++
	2.5	2.5	—	—	2.50	2.50	—	—	2.50	4.50	6.70	0.55	1.50	2.20	2.44	6.65	14.20	3.07	B	6.20	A++
	3.0	3.0	—	—	3.00	3.00	—	—	2.50	5.00	8.10	0.55	1.80	2.30	2.44	7.59	14.20	3.11	B	6.20	A++
	3.5	3.5	—	—	3.50	3.50	—	—	2.50	5.50	8.10	0.55	1.80	2.30	2.44	7.59	14.20	3.11	B	6.20	A++
	4.0	4.0	—	—	4.00	4.00	—	—	2.50	6.00	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	9.09	14.20	3.16	B	6.20	A++
	4.5	4.5	—	—	4.50	4.50	—	—	2.50	6.50	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	9.09	14.20	3.16	B	6.20	A++
	5.0	5.0	—	—	5.00	5.00	—	—	2.50	7.00	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	10.12	14.20	3.20	B	6.20	A++
	5.5	5.5	—	—	5.50	5.50	—	—	2.50	7.50	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	10.12	14.20	3.20	B	6.20	A++
	6.0	6.0	—	—	6.00	6.00	—	—	2.50	8.00	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	10.12	14.20	3.20	B	6.20	A++
	6.5	6.5	—	—	6.50	6.50	—	—	2.50	8.50	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	10.12	14.20	3.20	B	6.20	A++
	7.0	7.0	—	—	7.00	7.00	—	—	2.50	9.00	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	10.12	14.20	3.20	B	6.20	A++
	7.5	7.5	—	—	7.50	7.50	—	—	2.50	9.50	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	10.12	14.20	3.20	B	6.20	A++
	8.0	8.0	—	—	8.00	8.00	—	—	2.50	10.00	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	10.12	14.20	3.20	B	6.20	A++
	8.5	8.5	—	—	8.50	8.50	—	—	2.50	10.50	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	10.12	14.20	3.20	B	6.20	A++
	9.0	9.0	—	—	9.00	9.00	—	—	2.50	11.00	9.30	0.55	2.05	2.30	2.44	10.12	14.20	3.20	B	6.20	A++
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	—	2.00	2.00	2.00	—	3.00	6.00	9.50	0.55	1.85	2.50	2.44	8.21	15.53	3.24	A	6.70	A++
	2.5	2.5	2.5	—	2.50	2.50	2.50	—	3.00	6.50	9.50	0.55	2.00	2.50	2.44	8.87	15.53	3.30	A	6.70	A++
	3.0	3.0	3.0	—	3.00	3.00	3.00	—	3.00	7.00	9.50	0.55	2.15	2.50	2.44	10.20	15.53	3.30	A	6.70	A++
	3.5	3.5	3.5	—	3.50	3.50	3.50	—	3.00	7.50	9.50	0.55	2.30	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	4.0	4.0	4.0	—	4.00	4.00	4.00	—	3.00	8.00	9.50	0.55	2.45	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	4.5	4.5	4.5	—	4.50	4.50	4.50	—	3.00	8.50	9.50	0.55	2.60	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	5.0	5.0	5.0	—	5.00	5.00	5.00	—	3.00	9.00	9.50	0.55	2.75	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	5.5	5.5	5.5	—	5.50	5.50	5.50	—	3.00	9.50	9.50	0.55	2.90	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	6.0	6.0	6.0	—	6.00	6.00	6.00	—	3.00	10.00	9.50	0.55	3.05	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	6.5	6.5	6.5	—	6.50	6.50	6.50	—	3.00	10.50	9.50	0.55	3.20	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	7.0	7.0	7.0	—	7.00	7.00	7.00	—	3.00	11.00	9.50	0.55	3.35	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	7.5	7.5	7.5	—	7.50	7.50	7.50	—	3.00	11.50	9.50	0.55	3.50	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	8.0	8.0	8.0	—	8.00	8.00	8.00	—	3.00	12.00	9.50	0.55	3.65	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	8.5	8.5	8.5	—	8.50	8.50	8.50	—	3.00	12.50	9.50	0.55	3.80	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	9.0	9.0	9.0	—	9.00	9.00	9.00	—	3.00	13.00	9.50	0.55	3.95	2.50	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
QUADRI (1x4)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	8.00	12.00	0.55	2.30	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	2.5	2.5	2.5	2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	4.00	8.50	12.00	0.55	2.45	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	3.0	3.0	3.0	3.0	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	9.00	12.00	0.55	2.60	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	3.5	3.5	3.5	3.5	3.50	3.50	3.50	3.50	4.00	9.50	12.00	0.55	2.75	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	4.0	4.0	4.0	4.0	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	10.00	12.00	0.55	2.90	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	4.5	4.5	4.5	4.5	4.50	4.50	4.50	4.50	4.00	10.50	12.00	0.55	3.05	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	5.0	5.0	5.0	5.0	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	11.00	12.00	0.55	3.20	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	5.5	5.5	5.5	5.5	5.50	5.50	5.50	5.50	4.00	11.50	12.00	0.55	3.35	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	6.0	6.0	6.0	6.0	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	12.00	12.00	0.55	3.50	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	6.5	6.5	6.5	6.5	6.50	6.50	6.50	6.50	4.00	12.50	12.00	0.55	3.65	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	7.0	7.0	7.0	7.0	7.00	7.00	7.00	7.00	4.00	13.00	12.00	0.55	3.80	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.50	7.50	7.50	7.50	4.00	13.50	12.00	0.55	3.95	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	8.0	8.0	8.0	8.0	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	14.00	12.00	0.55	4.10	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	8.5	8.5	8.5	8.5	8.50	8.50	8.50	8.50	4.00	14.50	12.00	0.55	4.25	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	9.0	9.0	9.0	9.0	9.00	9.00	9.00	9.00	4.00	15.00	12.00	0.55	4.40	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++
	9.5	9.5	9.5	9.5	9.50	9.50	9.50	9.50	4.00	15.50	12.00	0.55	4.55	3.00	2.44	11.36	15.53	3.32	A	6.70	A++

Kapasite Uyumluluk Tablosu

4U85S2SR5FA



Komb.	Kombinasyonlar				Kapasite (kW) (Nom. ısıtma)				Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @230V			COP (W/W)	ENERJİ SINIFI	SCOP (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
1x1	2	—	—	—	2.30	—	—	—	0.80	2.30	4.00	0.55	0.63	1.50	2.44	2.80	6.55	—	—	—	—
	2.5	—	—	—	2.50	—	—	—	0.80	2.50	4.00	0.55	0.96	1.40	2.44	4.55	6.21	—	—	—	—
	3	—	—	—	3.00	—	—	—	1.00	3.00	5.00	0.55	1.21	1.70	2.44	5.37	6.00	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	3.50	—	—	—	1.50	4.00	6.00	0.55	1.43	2.00	2.44	6.30	5.43	—	—	—	—
	4	—	—	—	4.00	—	—	—	1.50	4.00	8.00	0.55	1.50	2.50	2.44	7.05	5.54	—	—	—	—
	4.5	—	—	—	4.50	—	—	—	1.50	4.00	8.00	0.55	1.83	2.60	2.44	8.12	5.54	—	—	—	—
	5	—	—	—	5.00	—	—	—	2.00	4.50	8.00	0.55	1.25	3.30	2.44	5.55	14.64	3.68	A	3.75	A
	5.5	—	—	—	5.50	—	—	—	4.00	5.90	10.00	0.55	1.59	3.30	2.44	7.05	14.64	3.71	A	3.75	A
	6	—	—	—	6.00	—	—	—	4.00	5.90	10.00	0.55	1.84	3.30	2.44	8.12	14.64	3.75	A	3.75	A
	6.5	—	—	—	6.50	—	—	—	4.00	5.90	10.00	0.55	2.05	3.30	2.44	9.09	14.64	3.75	A	3.80	A
BI(1x2)	2	2.0	—	—	2.30	2.30	—	—	0.80	4.60	8.00	0.55	1.25	3.30	2.44	5.55	14.64	3.68	A	3.75	A
	2.5	2.0	—	—	2.50	2.50	—	—	1.00	5.00	10.00	0.55	1.59	3.30	2.44	7.05	14.64	3.71	A	3.75	A
	3	2.0	—	—	3.00	3.00	—	—	1.00	5.00	10.00	0.55	1.84	3.30	2.44	8.12	14.64	3.75	A	3.80	A
	3.5	2.0	—	—	3.50	3.50	—	—	1.50	5.50	10.00	0.55	2.05	3.30	2.44	9.09	14.64	3.75	A	3.80	A
	4	2.0	—	—	4.00	4.00	—	—	1.50	5.50	10.00	0.55	2.22	3.30	2.44	9.85	14.64	3.74	A	3.80	A
	4.5	2.0	—	—	4.50	4.50	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	2.43	3.30	2.44	11.09	14.64	3.72	A	3.85	A
	5	2.0	—	—	5.00	5.00	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	2.60	3.30	2.44	11.85	14.64	3.71	A	3.85	A
	5.5	2.0	—	—	5.50	5.50	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	2.81	3.30	2.44	12.61	14.64	3.71	A	3.85	A
	6	2.0	—	—	6.00	6.00	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	3.02	3.30	2.44	13.37	14.64	3.71	A	3.85	A
	6.5	2.0	—	—	6.50	6.50	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	3.23	3.30	2.44	14.13	14.64	3.71	A	3.85	A
TRI (1x3)	2	2.0	2.0	—	2.30	2.30	—	—	0.80	4.60	8.00	0.55	1.25	3.30	2.44	5.55	14.64	3.68	A	3.75	A
	2.5	2.0	2.0	—	2.50	2.50	—	—	1.00	5.00	10.00	0.55	1.59	3.30	2.44	7.05	14.64	3.71	A	3.75	A
	3	2.0	2.0	—	3.00	3.00	—	—	1.00	5.00	10.00	0.55	1.84	3.30	2.44	8.12	14.64	3.75	A	3.80	A
	3.5	2.0	2.0	—	3.50	3.50	—	—	1.50	5.50	10.00	0.55	2.05	3.30	2.44	9.09	14.64	3.75	A	3.80	A
	4	2.0	2.0	—	4.00	4.00	—	—	1.50	5.50	10.00	0.55	2.22	3.30	2.44	9.85	14.64	3.74	A	3.80	A
	4.5	2.0	2.0	—	4.50	4.50	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	2.43	3.30	2.44	11.09	14.64	3.72	A	3.85	A
	5	2.0	2.0	—	5.00	5.00	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	2.60	3.30	2.44	11.85	14.64	3.71	A	3.85	A
	5.5	2.0	2.0	—	5.50	5.50	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	2.81	3.30	2.44	12.61	14.64	3.71	A	3.85	A
	6	2.0	2.0	—	6.00	6.00	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	3.02	3.30	2.44	13.37	14.64	3.71	A	3.85	A
	6.5	2.0	2.0	—	6.50	6.50	—	—	2.00	6.00	10.00	0.55	3.23	3.30	2.44	14.13	14.64	3.71	A	3.85	A
QUADRI (1x4)	2	2.0	2.0	2.0	2.30	2.30	2.30	—	0.80	6.90	10.00	0.55	1.59	3.30	2.44	7.05	14.64	3.71	A	3.75	A
	2.5	2.0	2.0	2.0	2.50	2.50	2.50	—	1.00	7.50	10.00	0.55	1.84	3.30	2.44	8.12	14.64	3.75	A	3.80	A
	3	2.0	2.0	2.0	3.00	3.00	3.00	—	1.00	7.50	10.00	0.55	2.05	3.30	2.44	9.09	14.64	3.75	A	3.80	A
	3.5	2.0	2.0	2.0	3.50	3.50	3.50	—	1.50	8.50	10.00	0.55	2.22	3.30	2.44	9.85	14.64	3.74	A	3.80	A
	4	2.0	2.0	2.0	4.00	4.00	4.00	—	1.50	8.50	10.00	0.55	2.43	3.30	2.44	11.09	14.64	3.72	A	3.85	A
	4.5	2.0	2.0	2.0	4.50	4.50	4.50	—	2.00	9.50	10.00	0.55	2.60	3.30	2.44	11.85	14.64	3.71	A	3.85	A
	5	2.0	2.0	2.0	5.00	5.00	5.00	—	2.00	9.50	10.00	0.55	2.81	3.30	2.44	12.61	14.64	3.71	A	3.85	A
	5.5	2.0	2.0	2.0	5.50	5.50	5.50	—	2.00	9.50	10.00	0.55	3.02	3.30	2.44	13.37	14.64	3.71	A	3.85	A
	6	2.0	2.0	2.0	6.00	6.00	6.00	—	2.00	9.50	10.00	0.55	3.23	3.30	2.44	14.13	14.64	3.71	A	3.85	A
	6.5	2.0	2.0	2.0	6.50	6.50	6.50	—	2.00	9.50	10.00	0.55	3.44	3.30	2.44	14.89	14.64	3.71	A	3.85	A

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U90S2SS5FA

SOĞUTMA

Komb.	Kombirasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. soğutma)					Toplam Soğutma Kap.(kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V				SEER(W/W)	ENERJİ SINIFI	SEER (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite				
1x1	2.0	—	—	—	—	2.00	—	—	—	—	0.80	2.00	2.80	0.55	0.76	1.50	2.44	5.57	5.77	—	—	—	—	
	2.5	—	—	—	—	2.50	—	—	—	—	0.80	2.50	3.90	0.55	0.98	1.34	2.44	4.35	5.93	—	—	—	—	
	3.5	—	—	—	—	3.50	—	—	—	—	1.00	3.50	5.30	0.55	1.35	1.50	2.44	5.99	6.65	—	—	—	—	
	4.2	—	—	—	—	4.40	—	—	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.59	1.90	2.44	7.05	8.43	—	—	—	—	
	5.0	—	—	—	—	5.20	—	—	—	—	1.40	5.20	7.00	0.55	1.86	1.90	2.44	8.25	8.43	—	—	—	—	
	7.1	—	—	—	—	6.50	—	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.25	3.00	2.44	9.98	13.51	—	—	—	—	
BI(1x2)	2.0	2.0	—	—	—	2.00	2.00	—	—	—	2.50	4.00	5.50	0.55	1.50	3.60	2.44	6.65	15.97	—	—	—	—	
	2.0	2.5	—	—	—	2.00	2.60	—	—	—	2.50	4.60	6.70	0.55	1.67	3.60	2.44	7.41	15.97	2.75	D	6.20	A++	
	2.0	3.5	—	—	—	2.00	3.60	—	—	—	2.50	5.60	8.10	0.55	2.03	3.60	2.44	9.01	15.97	2.76	D	6.20	A++	
	2.0	4.2	—	—	—	2.00	4.40	—	—	—	2.50	6.40	7.80	0.55	2.30	3.60	2.44	10.20	15.97	2.78	D	6.20	A++	
	2.0	5.0	—	—	—	2.00	5.20	—	—	—	2.50	7.20	9.30	0.55	2.58	3.60	2.44	11.45	15.97	2.79	D	6.20	A++	
	2.0	7.1	—	—	—	2.00	6.50	—	—	—	2.50	8.50	9.30	0.55	2.95	3.60	2.44	13.09	15.97	2.88	C	6.20	A++	
	2.5	2.5	—	—	—	2.60	2.60	—	—	—	2.50	5.20	7.80	0.55	1.89	3.60	2.44	8.35	15.97	2.75	D	6.20	A++	
	2.5	3.5	—	—	—	2.60	3.60	—	—	—	2.50	6.20	9.10	0.55	2.23	3.60	2.44	9.89	15.97	2.78	D	6.20	A++	
	2.5	4.2	—	—	—	2.60	4.40	—	—	—	2.50	7.00	9.30	0.55	2.51	3.60	2.44	11.14	15.97	2.79	D	6.20	A++	
	2.5	5.0	—	—	—	2.60	5.20	—	—	—	2.50	7.80	9.30	0.55	2.79	3.60	2.44	12.38	15.97	2.80	D	6.20	A++	
	2.5	7.1	—	—	—	2.57	6.43	—	—	—	2.50	9.00	9.30	0.55	2.99	3.60	2.44	13.27	15.97	3.01	B	6.20	A++	
	3.5	3.5	—	—	—	3.50	3.60	—	—	—	2.50	7.20	9.30	0.55	2.41	3.60	2.44	10.69	15.97	2.99	C	6.20	A++	
	3.5	4.2	—	—	—	3.50	4.40	—	—	—	2.50	8.00	9.30	0.55	2.68	3.60	2.44	11.89	15.97	2.99	C	6.20	A++	
	3.5	5.0	—	—	—	3.50	5.20	—	—	—	2.50	8.80	10.00	0.55	2.91	3.60	2.44	12.91	15.97	3.02	B	6.20	A++	
	3.5	7.1	—	—	—	3.21	5.79	—	—	—	2.50	9.00	11.00	0.55	3.02	3.60	2.44	15.40	15.97	2.98	C	6.20	A++	
	4.2	4.2	—	—	—	4.40	4.40	—	—	—	2.50	8.80	10.00	0.55	2.83	3.60	2.44	12.56	15.97	3.11	B	6.20	A++	
	4.2	5.0	—	—	—	4.13	4.88	—	—	—	2.50	9.00	10.50	0.55	2.89	3.60	2.44	12.82	15.97	3.11	B	6.20	A++	
	4.2	7.1	—	—	—	3.63	5.37	—	—	—	2.50	9.00	11.00	0.55	2.96	3.60	2.44	13.13	15.97	3.04	B	6.20	A++	
	5.0	5.0	—	—	—	4.50	4.50	—	—	—	2.50	9.00	11.00	0.55	3.01	3.60	2.44	13.35	15.97	2.99	C	6.20	A++	
	5.0	7.1	—	—	—	4.00	5.00	—	—	—	2.50	9.00	11.00	0.55	3.15	3.60	2.44	13.98	15.97	2.86	C	6.20	A++	
	7.1	7.1	—	—	—	4.50	4.50	—	—	—	2.50	9.00	11.00	0.55	3.15	3.60	2.44	13.98	15.97	2.86	C	6.20	A++	
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	—	—	2.00	2.00	2.00	—	—	3.00	6.00	9.50	0.55	2.05	3.80	2.44	9.09	16.85	2.93	C	6.70	A++	
	2.0	2.0	2.5	—	—	2.00	2.00	2.60	—	—	3.00	6.60	9.50	0.55	2.21	3.80	2.44	9.80	16.85	2.99	C	6.70	A++	
	2.0	2.0	3.5	—	—	2.00	2.00	3.60	—	—	3.00	7.60	9.50	0.55	2.38	3.80	2.44	10.56	16.85	3.19	B	6.70	A++	
	2.0	2.0	4.2	—	—	2.00	2.00	4.40	—	—	3.20	8.40	9.50	0.55	2.67	3.80	2.44	11.85	16.85	3.15	B	6.70	A++	
	2.0	2.0	5.0	—	—	1.96	1.96	5.09	—	—	3.20	9.00	10.00	0.55	2.84	3.80	2.44	12.60	16.85	3.17	B	6.70	A++	
	2.0	2.0	7.1	—	—	1.71	1.71	5.57	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.98	4.10	2.44	13.22	18.19	3.02	B	6.70	A++	
	2.0	2.5	2.5	—	—	2.00	2.60	2.60	—	—	3.20	7.20	9.50	0.55	2.33	3.80	2.44	10.34	16.85	3.09	B	6.70	A++	
	2.0	2.5	3.5	—	—	2.00	2.60	3.60	—	—	3.20	8.20	9.50	0.55	2.57	3.80	2.44	11.40	16.85	3.19	B	6.70	A++	
	2.0	2.5	4.2	—	—	2.00	2.60	4.40	—	—	3.20	9.00	10.00	0.55	2.82	3.80	2.44	12.51	16.85	3.19	B	6.70	A++	
	2.0	2.5	5.0	—	—	1.84	2.39	4.78	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.88	3.80	2.44	12.78	16.85	3.15	B	6.70	A++	
	2.0	2.5	7.1	—	—	1.62	2.11	5.27	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	3.03	4.10	2.44	13.44	18.19	2.97	C	6.70	A++	
	2.0	3.5	3.5	—	—	1.96	3.52	3.52	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.86	3.80	2.44	12.69	16.85	3.15	B	6.70	A++	
	2.0	3.5	4.2	—	—	1.80	3.24	3.96	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.93	4.10	2.44	13.00	18.19	3.07	B	6.70	A++	
	2.0	3.5	5.0	—	—	1.67	3.00	4.33	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.99	4.10	2.44	13.27	18.19	3.01	B	6.70	A++	
	2.0	3.5	7.1	—	—	1.49	2.68	4.83	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	3.00	4.10	2.44	13.31	18.19	3.00	B	6.70	A++	
	2.0	4.2	4.2	—	—	1.67	3.67	3.67	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.97	4.10	2.44	13.18	18.19	3.03	B	6.70	A++	
	2.0	4.2	5.0	—	—	1.55	3.41	4.03	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.97	4.10	2.44	13.18	18.19	3.03	B	6.70	A++	
	2.0	4.2	7.1	—	—	1.40	3.07	4.53	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	3.00	4.10	2.44	13.31	18.19	3.00	B	6.70	A++	
	2.0	5.0	5.0	—	—	1.45	3.77	3.77	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.98	4.10	2.44	13.22	18.19	3.02	B	6.70	A++	
	2.5	2.5	2.5	—	—	2.60	2.60	2.60	—	—	3.20	7.80	9.50	0.55	2.56	3.80	2.44	11.36	16.85	3.05	B	6.72	A++	
	2.5	2.5	3.5	—	—	2.60	2.60	3.60	—	—	3.20	8.80	10.00	0.55	2.75	3.80	2.44	12.20	16.85	3.20	B	6.72	A++	
	2.5	2.5	4.2	—	—	2.44	2.44	4.13	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.87	3.80	2.44	12.73	16.85	3.14	B	6.74	A++	
	2.5	2.5	5.0	—	—	2.25	2.25	4.50	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.97	4.10	2.44	13.18	18.19	3.03	B	6.74	A++	
	2.5	2.5	7.1	—	—	2.00	2.00	5.00	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.97	4.10	2.44	13.18	18.19	3.03	B	6.70	A++	
	2.5	3.5	3.5	—	—	2.39	3.31	3.31	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.92	3.80	2.44	12.95	16.85	3.08	B	6.73	A++	
	2.5	3.5	4.2	—	—	2.21	3.06	3.74	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.97	4.10	2.44	13.18	18.19	3.03	B	6.70	A++	
	2.5	3.5	5.0	—	—	2.05	2.84	4.11	—	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.97	4.10	2.44	13.18	18.19	3.03	B	6.70	A++	

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U90S2SS5FA



Komb.	Kombirasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. soğutma)					Toplam Soğutma Kap.(kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V			SEER(W/W)	ENERJİ SINIFI	SEER	ENERJİ SINIFI
	Ünité A	Ünité B	Ünité C	Ünité D	Ünité E	Ünité A	Ünité B	Ünité C	Ünité D	Ünité E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
QUADRI (1x4)	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.00	2.00	2.00	2.00	—	3.20	8.00	11.00	0.55	2.66	4.00	2.44	11.80	17.75	3.01	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	—	2.00	2.00	2.00	2.50	—	3.20	8.60	11.00	0.55	2.78	4.00	2.44	12.33	17.75	3.09	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	3.5	—	1.88	1.88	1.88	3.38	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.86	4.00	2.44	12.69	17.75	3.15	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	4.2	—	1.73	1.73	1.73	3.81	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.92	4.10	2.44	12.95	18.19	3.08	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	5.0	—	1.61	1.61	1.61	4.18	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.91	4.10	2.44	12.91	18.19	3.09	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	7.1	—	1.44	1.44	1.44	4.68	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.91	4.10	2.44	12.91	18.19	3.09	B	6.70	A++
	2.0	2.0	2.5	2.5	—	1.96	1.96	2.54	2.54	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.83	4.00	2.44	12.56	17.75	3.18	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	3.5	—	1.76	1.76	2.29	3.18	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.91	4.10	2.44	12.91	18.19	3.09	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	4.2	—	1.64	1.64	2.13	3.60	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.91	4.10	2.44	12.91	18.19	3.09	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	5.0	—	1.53	1.53	1.98	3.97	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.91	4.10	2.44	12.91	18.19	3.09	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	7.1	—	1.37	1.37	1.79	4.47	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.92	4.10	2.44	12.95	18.19	3.08	B	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	3.5	—	1.61	1.61	2.89	2.89	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.91	4.10	2.44	12.91	18.19	3.09	B	6.80	A++
	2.0	2.0	3.5	4.2	—	1.50	1.50	2.70	3.30	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.92	4.10	2.44	12.95	18.19	3.08	B	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	5.0	—	1.41	1.41	2.53	3.66	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.91	4.10	2.44	12.91	18.19	3.09	B	6.70	A++
	2.0	2.0	4.2	4.2	—	1.41	1.41	3.09	3.09	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.92	4.10	2.44	12.95	18.19	3.08	B	6.90	A++
	2.0	2.0	4.2	5.0	—	1.32	1.32	2.91	3.44	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.92	4.10	2.44	12.95	18.19	3.08	B	6.90	A++
	2.0	2.0	5.0	5.0	—	1.25	1.25	3.25	3.25	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.92	4.10	2.44	12.95	18.19	3.08	B	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	2.5	—	1.84	2.39	2.39	2.39	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.85	4.00	2.44	12.64	17.75	3.16	B	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	3.5	—	1.67	2.17	2.17	3.00	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.90	4.10	2.44	12.87	18.19	3.10	B	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	4.2	—	1.55	2.02	2.02	3.41	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.91	4.10	2.44	12.91	18.19	3.09	B	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	5.0	—	1.45	1.89	1.89	3.77	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.90	4.10	2.44	12.87	18.19	3.10	B	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	3.5	—	1.53	1.98	2.75	2.75	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.84	4.10	2.44	12.60	18.19	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	4.2	—	1.43	1.86	2.57	3.14	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.87	4.10	2.44	12.73	18.19	3.14	B	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	5.0	—	1.34	1.75	2.42	3.49	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.86	4.10	2.44	12.69	18.19	3.15	B	6.90	A++
	2.0	2.5	4.2	4.2	—	1.34	1.75	2.96	2.96	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.85	4.10	2.44	12.64	18.19	3.16	B	6.90	A++
	2.0	2.5	4.2	5.0	—	1.27	1.65	2.79	3.30	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.90	4.10	2.44	12.87	18.19	3.10	B	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	3.5	—	1.41	2.53	2.53	2.53	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.87	4.10	2.44	12.73	18.19	3.14	B	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	4.2	—	1.32	2.38	2.38	2.91	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.89	4.10	2.44	12.82	18.19	3.11	B	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	5.0	—	1.25	2.25	2.25	3.25	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.93	4.10	2.44	13.00	18.19	3.07	B	6.90	A++
	2.0	3.5	4.2	4.2	—	1.25	2.25	2.75	2.75	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.91	4.10	2.44	12.91	18.19	3.09	B	6.90	A++
	2.0	4.2	4.2	4.2	—	1.18	2.61	2.61	2.61	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.92	4.10	2.44	12.95	18.19	3.08	B	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	2.5	—	2.25	2.25	2.25	2.25	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.87	4.10	2.44	12.73	18.19	3.14	B	6.90	A++
2.5	2.5	2.5	3.5	—	2.05	2.05	2.05	2.84	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.81	4.10	2.44	12.47	18.19	3.20	A	6.90	A++	
2.5	2.5	2.5	4.2	—	1.92	1.92	1.92	3.25	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.76	4.10	2.44	12.24	18.19	3.26	A	6.90	A++	
2.5	2.5	2.5	5.0	—	1.80	1.80	1.80	3.60	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.78	4.10	2.44	12.33	18.19	3.24	A	6.90	A++	
2.5	2.5	3.5	3.5	—	1.89	1.89	2.61	2.61	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.81	4.10	2.44	12.47	18.19	3.20	A	6.90	A++	
2.5	2.5	3.5	4.2	—	1.77	1.77	2.45	3.00	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.80	4.10	2.44	12.42	18.19	3.21	A	7.00	A++	
2.5	2.5	3.5	5.0	—	1.67	1.67	2.31	3.34	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++	
2.5	2.5	4.2	4.2	—	1.67	1.67	2.83	2.83	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++	
2.5	3.5	3.5	3.5	—	1.75	2.42	2.42	2.42	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++	
2.5	3.5	3.5	4.2	—	1.65	2.28	2.28	2.79	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++	
3.5	3.5	3.5	3.5	—	2.25	2.25	2.25	2.25	—	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++	
PENTA (1x5)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	1.70	1.70	1.70	1.70	2.21	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	1.55	1.55	1.55	1.55	2.79	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	1.45	1.45	1.45	1.45	3.19	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	1.36	1.36	1.36	1.36	3.55	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	1.61	1.61	1.61	2.09	2.09	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	3.5	1.48	1.48	1.48	1.92	2.65	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	4.2	1.38	1.38	1.38	1.80	3.05	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	5.0	1.30	1.30	1.30	1.70	3.39	3.20	9.00	11.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.38	18.19	3.23	A	7.00	A++

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U90S2SS5FA



Komb.	Kombinasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. ısıtma)					Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @230V			COP (W/W) Nominal Kapasite	ENERJİ SINIFI	SCOP (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				
1x1	2.0	—	—	—	—	2.30	—	—	—	—	0.80	2.30	4.00	0.55	0.66	1.50	2.44	2.93	6.65	—	—	—	—
	2.5	—	—	—	—	3.60	—	—	—	—	0.80	3.60	6.00	0.55	1.03	1.40	2.44	4.57	6.21	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	—	4.50	—	—	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.27	1.50	2.44	5.63	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	—	5.40	—	—	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.50	1.90	2.44	6.65	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	—	6.00	—	—	—	—	1.50	6.00	8.00	0.55	1.65	2.60	2.44	7.32	11.54	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	—	7.00	—	—	—	—	1.50	7.00	8.60	0.55	1.90	2.60	2.44	8.43	11.54	—	—	—	—
B1(1x2)	2.0	2.0	—	—	—	2.30	2.30	—	—	—	2.80	4.60	8.00	0.55	1.30	3.30	2.44	5.77	14.64	3.54	B	3.75	A
	2.0	2.5	—	—	—	2.30	3.60	—	—	—	3.00	5.90	10.00	0.55	1.66	3.30	2.44	7.36	14.64	3.55	B	3.75	A
	2.0	3.5	—	—	—	2.30	4.50	—	—	—	3.20	6.80	10.00	0.55	1.90	3.30	2.44	8.43	14.64	3.58	B	3.75	A
	2.0	4.2	—	—	—	2.30	5.40	—	—	—	3.40	7.70	10.00	0.55	2.15	3.30	2.44	9.54	14.64	3.58	B	3.80	A
	2.0	5.0	—	—	—	2.30	6.00	—	—	—	3.80	8.30	11.50	0.55	2.29	3.30	2.44	10.16	14.64	3.62	A	3.80	A
	2.0	7.1	—	—	—	2.30	7.00	—	—	—	4.00	9.30	11.50	0.55	2.55	3.30	2.44	11.31	14.64	3.65	A	3.85	A
	2.5	2.5	—	—	—	3.60	3.60	—	—	—	3.40	7.20	10.50	0.55	2.02	3.30	2.44	8.96	14.64	3.56	B	3.85	A
	2.5	3.5	—	—	—	3.60	4.50	—	—	—	3.80	8.10	10.50	0.55	2.26	3.30	2.44	10.03	14.64	3.58	B	3.85	A
	2.5	4.2	—	—	—	3.60	5.40	—	—	—	4.00	9.00	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.60	B	3.87	A
	2.5	5.0	—	—	—	3.60	6.00	—	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.64	3.30	2.44	11.71	14.64	3.64	A	3.85	A
	2.5	7.1	—	—	—	3.53	6.87	—	—	—	4.40	10.40	11.00	0.55	2.85	3.30	2.44	12.64	14.64	3.65	A	3.84	A
	3.5	3.5	—	—	—	4.50	4.50	—	—	—	4.00	9.00	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.60	B	3.85	A
	3.5	4.2	—	—	—	4.50	5.40	—	—	—	4.40	9.90	10.50	0.55	2.74	3.30	2.44	12.16	14.64	3.61	A	3.82	A
	3.5	5.0	—	—	—	4.46	5.94	—	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.61	A	3.80	A
	3.5	7.1	—	—	—	4.07	6.33	—	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.61	A	3.84	A
	4.2	4.2	—	—	—	5.20	5.20	—	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.68	3.30	2.44	12.78	14.64	3.61	A	3.85	A
	4.2	5.0	—	—	—	4.93	5.47	—	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.61	A	3.83	A
	4.2	7.1	—	—	—	4.53	5.87	—	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.61	A	3.86	A
	5.0	5.0	—	—	—	5.20	5.20	—	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.61	A	3.80	A
	5.0	7.1	—	—	—	4.80	5.60	—	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.61	A	3.87	A
7.1	7.1	—	—	—	5.20	5.20	—	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.61	A	3.87	A	
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	—	—	2.30	2.30	2.30	—	—	3.80	6.90	11.50	0.55	1.93	3.40	2.44	8.56	15.08	3.58	B	3.80	A
	2.0	2.0	2.5	—	—	2.30	2.30	3.50	—	—	4.00	8.20	11.50	0.55	2.28	3.40	2.44	10.12	15.08	3.60	B	3.80	A
	2.0	2.0	3.5	—	—	2.30	2.30	4.50	—	—	4.20	9.10	11.50	0.55	2.50	3.40	2.44	11.09	15.08	3.64	A	3.80	A
	2.0	2.0	4.2	—	—	2.30	2.30	5.40	—	—	4.40	10.00	11.50	0.55	2.73	3.40	2.44	12.11	15.08	3.66	A	3.80	A
	2.0	2.0	5.0	—	—	2.26	2.26	5.89	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.80	A
	2.0	2.0	7.1	—	—	2.06	2.06	6.28	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.80	A
	2.0	2.5	2.5	—	—	2.30	3.60	3.60	—	—	4.40	9.50	11.50	0.55	2.63	3.40	2.44	11.67	15.08	3.61	A	3.80	A
	2.0	2.5	3.5	—	—	2.30	3.60	4.50	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.80	A
	2.0	2.5	4.2	—	—	2.12	3.31	4.97	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.80	A
	2.0	2.5	5.0	—	—	2.01	3.15	5.24	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.82	A
	2.0	2.5	7.1	—	—	1.85	2.90	5.64	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.82	A
	2.0	3.5	3.5	—	—	2.12	4.14	4.14	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.82	A
	2.0	3.5	4.2	—	—	1.96	3.84	4.60	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.82	A
	2.0	3.5	5.0	—	—	1.87	3.66	4.88	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.82	A
	2.0	3.5	7.1	—	—	1.73	3.59	5.28	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.64	A	3.82	A
	2.0	4.2	4.2	—	—	1.83	4.29	4.29	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.64	A	3.82	A
	2.0	4.2	5.0	—	—	1.75	4.10	4.55	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.64	A	3.82	A
	2.0	4.2	7.1	—	—	1.63	3.82	4.95	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.64	A	3.87	A
	2.0	5.0	5.0	—	—	1.67	4.36	4.36	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.64	A	3.87	A
	2.5	2.5	2.5	—	—	3.47	3.47	3.47	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.65	A	3.87	A
	2.5	2.5	3.5	—	—	3.20	3.20	4.00	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.65	A	3.87	A
	2.5	2.5	4.2	—	—	2.97	2.97	4.46	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.65	A	3.87	A
	2.5	2.5	5.0	—	—	2.84	2.84	4.73	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.65	A	3.87	A
	2.5	2.5	7.1	—	—	2.64	2.64	5.13	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.65	A	3.90	A
	2.5	3.5	3.5	—	—	2.97	3.71	3.71	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.65	A	3.85	A
	2.5	3.5	4.2	—	—	2.77	3.47	4.16	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.65	A	3.85	A
	2.5	3.5	5.0	—	—	2.66	3.52	4.43	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.			

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U90S2SS5FA



Komb.	Kombinasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. istimal)					Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @230V			COP (W/W)	ENERJİ SINIFI	SCOP (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
QUADRI (1x4)	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.30	2.30	2.30	2.30	—	4.20	9.20	11.50	0.55	2.55	3.40	2.44	11.31	15.08	3.61	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	2.5	—	2.28	2.28	2.28	3.57	—	4.20	10.40	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.66	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	3.5	—	2.10	2.10	2.10	4.11	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.66	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	4.2	—	1.94	1.94	1.94	4.57	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.66	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	5.0	—	1.85	1.85	1.85	4.84	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.66	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	7.1	—	1.72	1.72	1.72	5.24	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.66	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.5	2.5	—	2.03	2.03	3.17	3.17	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.66	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.5	3.5	—	1.88	1.88	2.95	3.69	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.67	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.5	4.2	—	1.76	1.76	2.75	4.13	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.67	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.5	5.0	—	1.68	1.68	2.64	4.59	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.67	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.5	7.1	—	1.57	1.57	2.46	4.79	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.67	A	3.90	A
	2.0	2.0	3.5	3.5	—	1.76	1.76	3.44	3.44	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.67	A	3.90	A
	2.0	2.0	3.5	4.2	—	1.65	1.65	3.23	3.87	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.67	A	3.90	A
	2.0	2.0	3.5	5.0	—	1.58	1.58	3.10	4.13	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	3.90	A
	2.0	2.0	4.2	4.2	—	1.55	1.55	3.65	3.65	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	3.90	A
	2.0	2.0	4.2	5.0	—	1.50	1.50	3.51	3.90	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	3.90	A
	2.0	2.0	5.0	5.0	—	1.44	1.44	3.76	3.76	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	3.90	A
	2.0	2.5	2.5	2.5	—	1.83	2.86	2.86	2.86	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	3.90	A
	2.0	2.5	2.5	3.5	—	1.71	2.67	2.67	3.24	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	3.90	A
	2.0	2.5	2.5	4.2	—	1.61	2.51	2.51	3.77	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	3.95	A
	2.0	2.5	2.5	5.0	—	1.54	2.42	2.42	4.03	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.67	A	3.95	A
	2.0	2.5	3.5	3.5	—	1.61	2.51	3.14	3.14	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.71	A	3.95	A
	2.0	2.5	3.5	4.2	—	1.51	2.37	2.96	3.55	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	3.95	A
	2.0	2.5	3.5	5.0	—	1.46	2.28	2.85	3.80	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.67	A	3.95	A
	2.0	2.5	4.2	4.2	—	1.43	2.24	3.36	3.36	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	3.95	A
	2.0	2.5	4.2	5.0	—	1.38	2.18	3.25	3.61	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.82	3.40	2.44	12.51	15.08	3.69	A	3.95	A
	2.0	3.5	3.5	3.5	—	1.51	2.96	2.96	2.96	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.71	A	3.95	A
	2.0	3.5	3.5	4.2	—	1.43	2.80	2.80	3.35	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.71	A	4.00	A+
	2.0	3.5	3.5	5.0	—	1.38	2.71	2.71	3.61	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.67	A	4.00	A+
	2.0	3.5	4.2	4.2	—	1.36	2.66	3.19	3.19	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.82	3.40	2.44	12.51	15.08	3.69	A	4.00	A+
	2.0	4.2	4.2	4.2	—	1.29	3.04	3.04	3.04	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	2.5	—	2.60	2.60	2.60	2.60	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.77	A	4.00	A+
2.5	2.5	2.5	3.5	—	2.45	2.45	2.45	3.06	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.71	A	4.00	A+	
2.5	2.5	2.5	4.2	—	2.31	2.31	2.31	3.87	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.71	A	4.00	A+	
2.5	2.5	2.5	5.0	—	2.23	2.23	2.23	3.71	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.70	A	4.00	A+	
2.5	2.5	3.5	3.5	—	2.31	2.31	2.89	2.89	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+	
2.5	2.5	3.5	4.2	—	2.19	2.19	2.74	3.28	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+	
2.5	2.5	3.5	5.0	—	2.12	2.12	2.64	3.53	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+	
2.5	2.5	4.2	4.2	—	2.08	2.08	3.12	3.12	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+	
2.5	3.5	3.5	3.5	—	2.19	2.74	2.74	2.74	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+	
2.5	3.5	3.5	4.2	—	2.08	2.60	2.60	3.12	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+	
3.5	3.5	3.5	3.5	—	2.60	2.60	2.60	2.60	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+	
PENTA (1x5)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	4.20	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	1.87	1.87	1.87	1.87	2.93	4.20	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	1.75	1.75	1.75	1.75	3.42	4.20	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	1.64	1.64	1.64	1.64	3.85	4.20	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	1.57	1.57	1.57	1.57	4.11	4.20	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+
	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	1.70	1.70	1.70	2.66	2.66	4.20	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+
	2.0	2.0	2.0	2.5	3.5	1.59	1.59	1.59	2.50	3.12	4.20	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+
	2.0	2.0	2.0	2.5	4.2	1.50	1.50	1.50	2.35	3.53	4.20	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+
	2.0	2.0	2.0	2.5	5.0	1.45	1.45	1.45	2.27	3.78	4.20	10.40	11.50	0.55	2.79	3.40	2.44	12.38	15.08	3.73	A	4.00	A+
	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	1.50	1.50	1															

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U105S2SS5FA

SOĞUTMA

Komb.	Kombirasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. soğutma)					Toplam Soğutma Kap.(kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V			SEER(W/W)	ENERJİ SINIFI	SEER (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
1x1	2.0	—	—	—	—	2.00	—	—	—	—	0.80	2.00	2.80	0.55	0.76	1.30	2.44	3.37	5.77	—	—	—	—
	2.5	—	—	—	—	2.60	—	—	—	—	0.80	2.60	3.90	0.55	0.98	1.34	2.44	4.35	5.93	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	—	3.50	—	—	—	—	1.00	3.50	5.30	0.55	1.35	1.50	2.44	5.99	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	—	4.40	—	—	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.59	1.90	2.44	7.05	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	—	5.20	—	—	—	—	1.40	5.20	7.00	0.55	1.86	1.90	2.44	8.28	8.43	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	—	6.50	—	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.25	3.00	2.44	9.98	13.31	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	—	—	2.00	2.00	—	—	—	2.50	4.00	5.60	0.55	1.50	3.60	2.44	6.65	15.97	—	—	—	—
	2.0	2.5	—	—	—	2.00	2.60	—	—	—	2.50	4.60	6.70	0.55	1.67	3.60	2.44	7.41	15.97	2.75	D	6.20	A++
	2.0	3.5	—	—	—	2.00	3.60	—	—	—	2.50	5.60	8.10	0.55	2.03	3.60	2.44	9.01	15.97	2.76	D	6.20	A++
	2.0	4.2	—	—	—	2.00	4.40	—	—	—	2.50	6.40	7.80	0.55	2.30	3.60	2.44	10.20	15.97	2.78	D	6.20	A++
	2.0	5.0	—	—	—	2.00	5.20	—	—	—	2.50	7.20	9.30	0.55	2.58	3.60	2.44	11.45	15.97	2.79	D	6.20	A++
	2.0	7.1	—	—	—	2.00	6.50	—	—	—	2.50	8.50	9.30	0.55	3.02	3.60	2.44	15.40	15.97	2.81	C	6.20	A++
	2.5	2.5	—	—	—	2.60	2.60	—	—	—	2.50	5.20	7.80	0.55	1.90	3.60	2.44	8.43	15.97	2.74	D	6.20	A++
	2.5	3.5	—	—	—	2.60	3.60	—	—	—	2.50	6.20	9.10	0.55	2.24	3.60	2.44	9.94	15.97	2.77	D	6.20	A++
	2.5	4.2	—	—	—	2.60	4.40	—	—	—	2.50	7.00	9.30	0.55	2.52	3.60	2.44	11.18	15.97	2.78	D	6.20	A++
	2.5	5.0	—	—	—	2.60	5.20	—	—	—	2.50	7.80	9.30	0.55	2.79	3.60	2.44	12.38	15.97	2.80	D	6.20	A++
	2.5	7.1	—	—	—	2.60	6.50	—	—	—	2.50	9.10	9.30	0.55	3.17	3.60	2.44	14.06	15.97	2.87	C	6.20	A++
	3.5	3.5	—	—	—	3.60	3.60	—	—	—	2.50	7.20	9.30	0.55	2.58	3.60	2.44	11.45	15.97	2.79	D	6.20	A++
	3.5	4.2	—	—	—	3.60	4.40	—	—	—	2.50	8.00	9.30	0.55	2.85	3.60	2.44	12.64	15.97	2.81	C	6.20	A++
	3.5	5.0	—	—	—	3.60	5.20	—	—	—	2.50	8.80	10.00	0.55	3.10	3.60	2.44	13.75	15.97	2.84	C	6.20	A++
	3.5	7.1	—	—	—	3.56	6.44	—	—	—	2.50	10.00	11.00	0.55	3.48	3.60	2.44	15.44	15.97	2.87	C	6.20	A++
	4.2	4.2	—	—	—	4.40	4.40	—	—	—	2.50	8.80	10.00	0.55	3.09	3.60	2.44	13.71	15.97	2.85	C	6.20	A++
	4.2	5.0	—	—	—	4.40	5.20	—	—	—	2.50	9.60	10.50	0.55	3.38	3.60	2.44	15.00	15.97	2.84	C	6.20	A++
	4.2	7.1	—	—	—	4.04	5.96	—	—	—	2.50	10.00	11.00	0.55	3.47	3.60	2.44	15.39	15.97	2.88	C	6.20	A++
	5.0	5.0	—	—	—	5.00	5.00	—	—	—	2.50	10.00	11.00	0.55	3.50	3.60	2.44	15.53	15.97	2.86	C	6.20	A++
	5.0	7.1	—	—	—	4.44	5.56	—	—	—	2.50	9.00	11.00	0.55	3.50	3.60	2.44	15.53	15.97	2.57	E	6.20	A++
TRI (1x3)	7.1	7.1	—	—	—	5.00	5.00	—	—	—	2.50	10.00	11.00	0.55	3.45	3.60	2.44	15.31	15.97	2.90	C	6.20	A++
	2.0	2.0	2.0	—	—	2.00	2.00	2.00	—	—	3.00	6.00	9.50	0.55	2.20	3.80	2.44	9.76	16.85	2.73	D	6.70	A++
	2.0	2.0	2.5	—	—	2.00	2.00	2.60	—	—	3.00	6.60	9.50	0.55	2.40	3.80	2.44	10.65	16.85	2.75	D	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	—	—	2.00	2.00	3.60	—	—	3.00	7.60	9.50	0.55	2.75	3.80	2.44	12.20	16.85	2.76	D	6.70	A++
	2.0	2.0	4.2	—	—	2.00	2.00	4.40	—	—	3.20	8.40	9.50	0.55	3.00	3.80	2.44	13.31	16.85	2.80	C	6.70	A++
	2.0	2.0	5.0	—	—	2.00	2.00	5.20	—	—	3.20	9.20	10.00	0.55	3.20	3.80	2.44	14.20	16.85	2.88	C	6.70	A++
	2.0	2.0	7.1	—	—	1.90	1.90	6.19	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.45	4.10	2.44	15.31	18.19	2.90	C	6.70	A++
	2.0	2.5	2.5	—	—	2.00	2.60	2.60	—	—	3.20	7.20	9.50	0.55	2.60	3.80	2.44	11.54	16.85	2.77	D	6.70	A++
	2.0	2.5	3.5	—	—	2.00	2.60	3.60	—	—	3.20	8.20	9.50	0.55	2.93	3.80	2.44	13.00	16.85	2.80	D	6.70	A++
	2.0	2.5	4.2	—	—	2.00	2.60	4.40	—	—	3.20	9.00	10.00	0.55	3.20	3.80	2.44	14.20	16.85	2.81	C	6.70	A++
	2.0	2.5	5.0	—	—	2.00	2.60	5.20	—	—	3.20	9.80	11.00	0.55	3.44	3.80	2.44	15.26	16.85	2.85	C	6.70	A++
	2.0	2.5	7.1	—	—	1.80	2.34	5.86	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.0	3.5	3.5	—	—	2.00	3.60	3.60	—	—	3.20	9.20	11.00	0.55	3.38	3.80	2.44	15.00	16.85	2.72	D	6.70	A++
	2.0	3.5	4.2	—	—	2.00	3.60	4.40	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.0	3.5	5.0	—	—	1.85	3.33	4.81	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.0	3.5	7.1	—	—	1.65	2.98	5.37	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.0	4.2	4.2	—	—	1.85	4.07	4.07	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.0	4.2	5.0	—	—	1.72	3.79	4.48	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.0	4.2	7.1	—	—	1.55	3.41	5.04	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.0	5.0	5.0	—	—	1.61	4.19	4.19	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.0	5.0	7.1	—	—	1.46	3.80	4.74	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.5	2.5	2.5	—	—	2.60	2.60	2.60	—	—	3.20	7.80	9.50	0.55	2.78	3.80	2.44	12.33	16.85	2.81	C	6.72	A++
	2.5	2.5	3.5	—	—	2.60	2.60	3.60	—	—	3.20	8.80	10.00	0.55	3.14	3.80	2.44	13.93	16.85	2.80	C	6.72	A++
	2.5	2.5	4.2	—	—	2.60	2.60	4.40	—	—	3.20	9.60	11.00	0.55	3.40	3.80	2.44	15.08	16.85	2.82	C	6.74	A++
	2.5	2.5	5.0	—	—	2.50	2.50	5.00	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.74	A++
	2.5	2.5	7.1	—	—	2.22	2.22	5.56	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C	6.70	A++
	2.5	3.5	3.5	—	—	2.60	3.60	3.60	—	—	3.20	9.80	11.00	0.55	3.45	3.80	2.44	15.31	16.85	2.84	C	6.73	A++
	2.5	3.5	4.2	—	—	2.45	3.40	4.15	—	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.50	4.10	2.44	15.53	18.19	2.86	C		

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U105S2SS5FA



Komb.	Kombirasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. soğutma)					Toplam Soğutma Kap.(kW)			Toplam Enerji Tüketim (kW)			Toplam Akım (A)@230V			SEER(W/W)	ENERJİ SINIFI	SEER	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				
QUADRI (1x4)	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.00	2.00	2.00	2.00	—	3.20	8.00	11.00	0.55	2.80	4.00	2.44	12.42	17.75	2.86	C	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	—	2.00	2.00	2.00	2.50	—	3.20	8.60	11.00	0.55	3.00	4.00	2.44	13.31	17.75	2.87	C	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	3.5	—	2.00	2.00	2.00	3.60	—	3.20	9.60	11.00	0.55	3.30	4.00	2.44	14.64	17.75	2.91	C	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	4.2	—	1.92	1.92	1.92	4.23	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	5.0	—	1.79	1.79	1.79	4.64	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	7.1	—	1.60	1.60	1.60	5.20	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.70	A++
	2.0	2.0	2.5	2.5	—	2.00	2.00	2.60	2.60	—	3.20	9.20	11.00	0.55	3.20	4.00	2.44	14.20	17.75	2.88	C	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	3.5	—	1.96	1.96	2.55	3.53	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	4.2	—	1.82	1.82	2.36	4.00	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	5.0	—	1.69	1.69	2.20	4.41	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	7.1	—	1.53	1.53	1.98	4.96	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	3.5	—	1.79	1.79	3.21	3.21	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.80	A++
	2.0	2.0	3.5	4.2	—	1.67	1.67	3.00	3.67	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	5.0	—	1.56	1.56	2.81	4.06	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	7.1	—	1.42	1.42	2.55	4.61	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.70	A++
	2.0	2.0	4.2	4.2	—	1.56	1.56	3.44	3.44	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.90	A++
	2.0	2.0	4.2	5.0	—	1.47	1.47	3.24	3.62	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.90	A++
	2.0	2.0	5.0	5.0	—	1.39	1.39	3.61	3.61	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	2.5	—	2.00	2.60	2.60	2.60	—	3.20	9.80	11.00	0.55	3.37	4.00	2.44	14.95	17.75	2.91	C	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	3.5	—	1.85	2.41	2.41	3.53	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	4.2	—	1.72	2.24	2.24	3.79	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	5.0	—	1.61	2.10	2.10	4.19	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	7.1	—	1.46	1.90	1.90	4.74	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.40	4.10	2.44	15.08	18.19	2.94	C	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	3.5	—	1.69	2.20	3.05	3.05	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.38	4.10	2.44	15.00	18.19	2.96	C	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	4.2	—	1.59	2.06	2.86	3.49	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.38	4.10	2.44	15.00	18.19	2.96	C	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	5.0	—	1.49	1.94	2.69	3.88	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.38	4.10	2.44	15.00	18.19	2.96	C	6.90	A++
	2.0	2.5	4.2	4.2	—	1.49	1.94	3.28	3.28	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.38	4.10	2.44	15.00	18.19	2.96	C	6.90	A++
	2.0	2.5	4.2	5.0	—	1.41	1.83	3.10	3.66	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.38	4.10	2.44	15.00	18.19	2.96	C	6.90	A++
	2.0	2.5	5.0	5.0	—	1.33	1.73	3.47	3.47	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.38	4.10	2.44	15.00	18.19	2.96	C	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	3.5	—	1.56	2.81	2.81	2.81	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.38	4.10	2.44	15.00	18.19	2.96	C	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	4.2	—	1.47	2.65	2.65	3.24	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.38	4.10	2.44	15.00	18.19	2.96	C	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	5.0	—	1.39	2.50	2.50	3.61	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.0	3.5	4.2	4.2	—	1.39	2.50	3.06	3.06	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.0	3.5	4.2	5.0	—	1.32	2.37	2.89	3.42	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.0	4.2	4.2	4.2	—	1.32	2.89	2.89	2.09	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	2.5	—	2.50	2.50	2.50	2.50	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	3.5	—	2.28	2.28	2.28	3.16	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	4.2	—	2.13	2.13	2.13	3.61	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	5.0	—	2.00	2.00	2.00	4.00	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	7.1	—	1.82	1.82	1.82	4.55	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++
2.5	2.5	3.5	3.5	—	2.10	2.10	2.90	2.90	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	6.90	A++	
2.5	2.5	3.5	4.2	—	1.97	1.97	2.73	3.33	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.36	4.10	2.44	14.91	18.19	2.98	C	7.00	A++	
2.5	2.5	3.5	5.0	—	1.86	1.86	2.57	3.71	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	
2.5	2.5	4.2	4.2	—	1.86	1.86	3.14	3.14	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	
2.5	2.5	4.2	5.0	—	1.76	1.76	2.97	3.51	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	
2.5	2.5	5.0	5.0	—	1.67	1.67	3.33	3.53	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	
2.5	3.5	3.5	3.5	—	1.94	2.69	2.69	2.69	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	
2.5	3.5	3.5	4.2	—	1.83	2.54	2.54	3.10	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	
2.5	3.5	3.5	5.0	—	1.73	2.40	2.40	3.47	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	
2.5	3.5	4.2	4.2	—	1.73	2.40	2.93	2.93	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	
3.5	3.5	3.5	3.5	—	2.50	2.50	2.50	2.50	—	3.20	10.00	11.00	0.55	3.33	4.10	2.44	14.77	18.19	3.00	B	7.00	A++	
3.5	3.5	3.5																					

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U105S2SS5FA



Komb.	Kombinasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. istima)					Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @230V			COP (W/W)	ENERJİ SINIFI	SCOP (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünité A	Ünité B	Ünité C	Ünité D	Ünité E	Ünité A	Ünité B	Ünité C	Ünité D	Ünité E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				
1x1	2.0	—	—	—	—	2.30	—	—	—	—	0.80	2.30	4.00	0.55	0.65	1.50	2.44	2.93	6.65	—	—	—	—
	2.5	—	—	—	—	3.60	—	—	—	—	0.80	3.60	6.00	0.55	1.03	1.40	2.44	4.57	6.21	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	—	4.50	—	—	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.27	1.50	2.44	5.63	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	—	5.40	—	—	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.50	1.90	2.44	6.65	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	—	6.00	—	—	—	—	1.50	6.00	8.00	0.65	1.65	2.60	2.44	7.32	11.54	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	—	7.00	—	—	—	—	1.50	7.00	8.60	0.65	1.90	2.60	2.44	8.43	11.54	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	—	—	2.30	2.30	—	—	—	2.80	4.60	8.00	0.55	1.30	3.30	2.44	5.77	14.64	3.54	B	3.75	A
	2.0	2.5	—	—	—	2.30	3.60	—	—	—	3.00	5.90	10.00	0.55	1.66	3.30	2.44	7.36	14.64	3.55	B	3.75	A
	2.0	3.5	—	—	—	2.30	4.50	—	—	—	3.20	6.80	10.00	0.55	1.90	3.30	2.44	8.43	14.64	3.58	B	3.75	A
	2.0	4.2	—	—	—	2.30	5.40	—	—	—	3.40	7.70	10.00	0.55	2.15	3.30	2.44	9.54	14.64	3.58	B	3.80	A
	2.0	5.0	—	—	—	2.30	6.00	—	—	—	3.80	8.30	11.50	0.55	2.29	3.30	2.44	10.16	14.64	3.62	A	3.80	A
	2.0	7.1	—	—	—	2.30	7.00	—	—	—	4.00	9.30	11.50	0.55	2.55	3.30	2.44	11.31	14.64	3.65	A	3.85	A
	2.5	2.5	—	—	—	3.60	3.60	—	—	—	3.40	7.20	10.50	0.55	2.02	3.30	2.44	8.96	14.64	3.56	B	3.85	A
	2.5	3.5	—	—	—	3.60	4.50	—	—	—	3.80	8.10	10.50	0.55	2.26	3.30	2.44	10.03	14.64	3.58	B	3.85	A
	2.5	4.2	—	—	—	3.60	5.40	—	—	—	4.00	9.00	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.60	B	3.87	A
	2.5	5.0	—	—	—	3.60	6.00	—	—	—	4.40	9.60	10.50	0.55	2.64	3.30	2.44	11.71	14.64	3.64	A	3.85	A
	2.5	7.1	—	—	—	3.57	6.93	—	—	—	4.40	10.50	11.00	0.55	2.85	3.30	2.44	12.64	14.64	3.68	A	3.84	A
	3.5	3.5	—	—	—	4.50	4.50	—	—	—	4.00	9.00	10.50	0.55	2.50	3.30	2.44	11.09	14.64	3.60	B	3.85	A
	3.5	4.2	—	—	—	4.50	5.40	—	—	—	4.40	9.90	10.50	0.55	2.74	3.30	2.44	12.16	14.64	3.61	A	3.82	A
	3.5	5.0	—	—	—	4.50	6.00	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.80	A
	3.5	7.1	—	—	—	4.11	6.39	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.84	A
	4.2	4.2	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.85	A
	4.2	5.0	—	—	—	4.97	5.53	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.83	A
	4.2	7.1	—	—	—	4.57	5.93	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.85	A
	5.0	5.0	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.91	3.30	2.44	12.91	14.64	3.61	A	3.80	A
	5.0	7.1	—	—	—	4.85	5.65	—	—	—	4.40	9.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.30	C	3.87	A
	7.1	7.1	—	—	—	5.25	5.25	—	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.30	2.44	12.78	14.64	3.65	A	3.85	A
TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	—	—	2.30	2.30	2.30	—	—	3.80	6.90	11.50	0.55	1.93	3.40	2.44	8.56	15.08	3.58	B	3.80	A
	2.0	2.0	2.5	—	—	2.30	2.30	3.60	—	—	4.00	8.20	11.50	0.55	2.28	3.40	2.44	10.12	15.08	3.60	B	3.80	A
	2.0	2.0	3.5	—	—	2.30	2.30	4.50	—	—	4.20	9.10	11.50	0.55	2.50	3.40	2.44	11.09	15.08	3.64	A	3.80	A
	2.0	2.0	4.2	—	—	2.30	2.30	5.40	—	—	4.40	10.00	11.50	0.55	2.73	3.40	2.44	12.11	15.08	3.66	A	3.80	A
	2.0	2.0	5.0	—	—	2.28	2.28	5.94	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.65	A	3.80	A
	2.0	2.0	7.1	—	—	2.08	2.08	6.34	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.65	A	3.80	A
	2.0	2.5	2.5	—	—	2.30	3.60	3.60	—	—	4.40	9.50	11.50	0.55	2.63	3.40	2.44	11.67	15.08	3.61	A	3.80	A
	2.0	2.5	3.5	—	—	2.30	3.60	4.50	—	—	4.40	10.40	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.61	A	3.80	A
	2.0	2.5	4.2	—	—	2.14	3.35	5.02	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.65	A	3.80	A
	2.0	2.5	5.0	—	—	2.03	3.18	5.29	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.65	A	3.82	A
	2.0	2.5	7.1	—	—	1.87	2.93	5.70	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.65	A	3.82	A
	2.0	3.5	3.5	—	—	2.14	4.18	4.18	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.65	A	3.82	A
	2.0	3.5	4.2	—	—	1.98	3.87	4.65	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.65	A	3.82	A
	2.0	3.5	5.0	—	—	1.89	3.69	4.92	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.88	3.40	2.44	12.78	15.08	3.65	A	3.82	A
	2.0	3.5	7.1	—	—	1.75	3.42	5.33	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.67	A	3.82	A
	2.0	4.2	4.2	—	—	1.84	4.33	4.33	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.67	A	3.82	A
	2.0	4.2	5.0	—	—	1.76	4.14	4.60	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.67	A	3.82	A
	2.0	4.2	7.1	—	—	1.64	3.86	5.00	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.67	A	3.87	A
	2.0	5.0	5.0	—	—	1.69	4.41	4.41	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.67	A	3.87	A
	2.0	5.0	7.1	—	—	1.58	4.12	4.80	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.86	3.40	2.44	12.69	15.08	3.67	A	3.87	A
	2.5	2.5	2.5	—	—	3.50	3.50	3.50	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.87	A
	2.5	2.5	3.5	—	—	3.23	3.23	4.04	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.87	A
	2.5	2.5	4.2	—	—	3.00	3.00	4.50	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.87	A
	2.5	2.5	5.0	—	—	2.86	2.86	4.77	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.87	A
	2.5	2.5	7.1	—	—	2.66	2.66	5.18	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.90	A
	2.5	3.5	3.5	—	—	3.00	3.75	3.75	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A	3.85	A
	2.5	3.5	4.2	—	—	2.80	3.50	4.20	—	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.85	3.40	2.44	12.64	15.08	3.68	A</		

Kapasite Uyumluk Tablosu

5U105S2SS5FA



Komb.	Kombinasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. istima)					Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @230V			COP (W/W)	ENERJİ SINIFI	SCOP (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
QUADRI (1x4)	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.30	2.30	2.30	2.30	—	4.20	9.20	11.50	0.55	2.55	3.40	2.44	11.51	15.08	3.61	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	2.5	—	2.30	2.30	2.30	3.50	—	4.20	10.50	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.70	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	3.5	—	2.12	2.12	2.12	4.14	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.70	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	4.2	—	1.96	1.96	1.96	4.61	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.70	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	5.0	—	1.87	1.87	1.87	4.88	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.70	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.0	7.1	—	1.74	1.74	1.74	5.29	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.70	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.5	2.5	—	2.05	2.05	3.20	3.20	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.84	3.40	2.44	12.60	15.08	3.70	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.5	3.5	—	1.90	1.90	2.98	3.72	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.85	A
	2.0	2.0	2.5	4.2	—	1.78	1.78	2.78	4.17	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.5	5.0	—	1.70	1.70	2.66	4.44	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.5	7.1	—	1.59	1.59	2.49	4.84	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
	2.0	2.0	3.5	3.5	—	1.78	1.78	3.47	3.47	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
	2.0	2.0	3.5	4.2	—	1.67	1.67	3.26	3.91	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.83	3.40	2.44	12.56	15.08	3.71	A	3.90	A
	2.0	2.0	3.5	5.0	—	1.60	1.60	3.13	4.17	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.74	A	3.90	A
	2.0	2.0	3.5	7.1	—	1.50	1.50	2.93	4.57	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.74	A	3.90	A
	2.0	2.0	4.2	4.2	—	1.57	1.57	3.68	3.68	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.74	A	3.90	A
	2.0	2.0	4.2	5.0	—	1.51	1.51	3.54	3.94	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.74	A	3.90	A
	2.0	2.0	5.0	5.0	—	1.45	1.45	3.80	3.80	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.74	A	3.90	A
	2.0	2.5	2.5	2.5	—	1.84	2.89	2.89	2.89	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.81	3.40	2.44	12.47	15.08	3.74	A	3.90	A
	2.0	2.5	2.5	3.5	—	1.73	2.70	2.70	3.38	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.75	A	3.90	A
	2.0	2.5	2.5	4.2	—	1.62	2.54	2.54	3.61	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.75	A	3.95	A
	2.0	2.5	2.5	5.0	—	1.56	2.44	2.44	4.06	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.75	A	3.95	A
	2.0	2.5	2.5	7.1	—	1.46	2.29	2.29	4.45	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.75	A	3.95	A
	2.0	2.5	3.5	3.5	—	1.62	2.54	3.17	3.17	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.75	A	3.95	A
	2.0	2.5	3.5	4.2	—	1.53	2.39	2.99	3.59	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.75	A	3.95	A
	2.0	2.5	3.5	5.0	—	1.47	2.30	2.88	3.84	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.75	A	3.95	A
	2.0	2.5	4.2	4.2	—	1.45	2.26	3.40	3.40	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.75	A	3.95	A
	2.0	2.5	4.2	5.0	—	1.40	2.18	3.28	3.64	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.80	3.40	2.44	12.42	15.08	3.75	A	3.95	A
	2.0	2.5	5.0	5.0	—	1.35	2.11	3.52	3.52	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.78	3.40	2.44	12.33	15.08	3.78	A	3.95	A
	2.0	3.5	3.5	3.5	—	1.53	2.99	2.99	2.99	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.78	3.40	2.44	12.33	15.08	3.78	A	3.95	A
	2.0	3.5	3.5	4.2	—	1.45	2.83	2.83	3.40	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.78	3.40	2.44	12.33	15.08	3.78	A	4.00	A+
	2.0	3.5	3.5	5.0	—	1.40	2.73	2.73	3.64	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.78	3.40	2.44	12.33	15.08	3.78	A	4.00	A+
	2.0	3.5	4.2	4.2	—	1.37	2.68	3.22	3.22	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.78	3.40	2.44	12.33	15.08	3.78	A	4.00	A+
	2.0	3.5	4.2	5.0	—	1.33	2.60	3.12	3.46	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.78	3.40	2.44	12.33	15.08	3.78	A	4.00	A+
	2.0	4.2	4.2	4.2	—	1.31	3.06	3.06	3.06	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.78	3.40	2.44	12.33	15.08	3.78	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	2.5	—	2.63	2.63	2.63	2.63	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	3.5	—	2.47	2.47	2.47	3.09	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	4.2	—	2.33	2.33	2.33	3.50	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	5.0	—	2.25	2.25	2.25	3.75	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
	2.5	2.5	2.5	7.1	—	2.12	2.12	2.12	4.13	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+
2.5	2.5	3.5	3.5	—	2.33	2.33	2.92	2.92	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
2.5	2.5	3.5	4.2	—	2.21	2.21	2.76	3.32	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
2.5	2.5	3.5	5.0	—	2.14	2.14	2.67	3.56	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
2.5	2.5	4.2	4.2	—	2.10	2.10	3.15	3.15	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
2.5	2.5	4.2	5.0	—	2.03	2.03	3.05	3.39	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
2.5	2.5	5.0	5.0	—	1.97	1.97	3.28	3.28	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
2.5	3.5	3.5	3.5	—	2.21	2.76	2.76	2.76	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
2.5	3.5	3.5	4.2	—	2.10	2.63	2.63	3.15	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
2.5	3.5	3.5	5.0	—	2.03	2.54	2.54	3.39	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
2.5	3.5	4.2	4.2	—	2.00	2.50	3.00	3.00	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
3.5	3.5	3.5	3.5	—	2.63	2.63	2.63	2.63	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40	2.44	12.24	15.08	3.80	A	4.00	A+	
3.5	3.5	3.5	4.2	—	2.50	2.50	2.50	3.00	—	4.40	10.50	11.50	0.55	2.76	3.40								

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U125S2SN1FA



Komb.	Kombirasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. soğutma)					Toplam Soğutma Kap.(kW)			Toplam Enerji Tüketim (kW)			Toplam Akım (A)@230V			SEER(W/W)	ENERJİ SINIFI	SEER (W/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.				
1x1	2.0	—	—	—	—	2.00	—	—	—	—	0.80	2.00	2.80	0.55	0.76	1.30	2.44	3.37	5.77	—	—	—	—
	2.5	—	—	—	—	2.60	—	—	—	—	0.80	2.50	3.90	0.55	0.98	1.34	2.44	4.35	5.93	—	—	—	—
	3.5	—	—	—	—	3.60	—	—	—	—	1.00	3.60	5.30	0.55	1.35	1.60	2.44	5.99	6.65	—	—	—	—
	4.2	—	—	—	—	4.40	—	—	—	—	1.30	4.40	5.00	0.55	1.59	1.90	2.44	7.05	8.43	—	—	—	—
	5.0	—	—	—	—	5.20	—	—	—	—	1.40	5.20	7.00	0.55	1.86	1.90	2.44	8.25	8.43	—	—	—	—
	7.1	—	—	—	—	6.50	—	—	—	—	1.50	6.50	7.40	0.55	2.25	3.00	2.44	9.98	13.31	—	—	—	—
BI(1x2)	2.0	2.0	—	—	—	2.00	2.00	—	—	—	2.50	4.00	5.60	0.55	1.50	3.60	2.44	6.65	15.97	2.97	C	6.20	A++
	2.0	2.5	—	—	—	2.00	2.60	—	—	—	2.50	4.60	6.70	0.55	1.54	3.60	2.44	6.83	15.97	2.99	C	6.20	A++
	2.0	3.5	—	—	—	2.00	3.60	—	—	—	2.50	5.60	8.10	0.55	1.86	3.60	2.44	8.25	15.97	3.01	B	6.20	A++
	2.0	4.2	—	—	—	2.00	4.40	—	—	—	2.50	6.40	7.80	0.55	2.12	3.60	2.44	9.41	15.97	3.02	B	6.20	A++
	2.0	5.0	—	—	—	2.00	5.20	—	—	—	2.50	7.20	9.30	0.55	2.38	3.60	2.44	10.56	15.97	3.03	B	6.20	A++
	2.0	7.1	—	—	—	2.00	6.50	—	—	—	2.50	8.50	9.30	0.55	2.80	3.60	2.44	12.42	15.97	3.04	B	6.20	A++
	2.5	2.5	—	—	—	2.60	2.60	—	—	—	2.50	5.20	7.80	0.55	1.73	3.60	2.44	7.68	15.97	3.01	B	6.20	A++
	2.5	3.5	—	—	—	2.60	3.60	—	—	—	2.50	6.20	9.10	0.55	2.05	3.60	2.44	9.09	15.97	3.02	B	6.20	A++
	2.5	4.2	—	—	—	2.60	4.40	—	—	—	2.50	7.00	9.30	0.55	2.31	3.60	2.44	10.25	15.97	3.03	B	6.20	A++
	2.5	5.0	—	—	—	2.60	5.20	—	—	—	2.50	7.80	9.30	0.55	2.57	3.60	2.44	11.40	15.97	3.04	B	6.20	A++
	2.5	7.1	—	—	—	2.60	6.50	—	—	—	2.50	9.10	9.30	0.55	2.98	3.60	2.44	13.22	15.97	3.05	B	6.20	A++
	3.5	3.5	—	—	—	3.60	3.60	—	—	—	2.50	7.20	9.30	0.55	2.38	3.60	2.44	10.56	15.97	3.03	B	6.20	A++
	3.5	4.2	—	—	—	3.60	4.40	—	—	—	2.50	8.00	9.30	0.55	2.63	3.60	2.44	11.67	15.97	3.04	B	6.20	A++
	3.5	5.0	—	—	—	3.60	5.20	—	—	—	2.50	8.80	10.00	0.55	2.89	3.60	2.44	12.82	15.97	3.04	B	6.20	A++
	3.5	7.1	—	—	—	3.60	6.50	—	—	—	2.50	10.10	13.80	0.55	3.31	3.60	2.44	14.69	15.97	3.05	B	6.20	A++
	4.2	4.2	—	—	—	4.40	4.40	—	—	—	2.50	8.80	10.00	0.55	2.69	3.60	2.44	12.82	15.97	3.04	B	6.20	A++
	4.2	5.0	—	—	—	4.40	5.20	—	—	—	2.50	9.60	10.50	0.55	3.14	3.60	2.44	13.93	15.97	3.06	B	6.20	A++
	4.2	7.1	—	—	—	4.40	6.50	—	—	—	2.50	10.90	13.80	0.55	3.55	3.60	2.44	15.75	15.97	3.07	B	6.20	A++
	5.0	5.0	—	—	—	5.20	5.20	—	—	—	2.50	10.40	13.80	0.55	3.39	3.60	2.44	15.03	15.97	3.07	B	6.20	A++
	5.0	7.1	—	—	—	5.20	6.50	—	—	—	2.50	11.70	13.80	0.55	3.80	3.60	2.44	16.85	15.97	3.08	B	6.20	A++
	7.1	7.1	—	—	—	6.25	6.25	—	—	—	2.50	12.50	13.80	0.55	4.05	3.60	2.44	17.95	15.97	3.09	B	6.20	A++
	TRI (1x3)	2.0	2.0	2.0	—	—	2.00	2.00	2.00	—	—	3.00	6.00	9.50	0.55	1.98	3.80	2.44	8.78	16.85	3.03	B	6.70
2.0		2.0	2.5	—	—	2.00	2.00	2.60	—	—	3.00	6.60	9.50	0.55	2.17	3.80	2.44	9.63	16.85	3.04	B	6.70	A++
2.0		2.0	3.5	—	—	2.00	2.00	3.60	—	—	3.00	7.60	9.50	0.55	2.50	3.80	2.44	11.09	16.85	3.04	B	6.70	A++
2.0		2.0	4.2	—	—	2.00	2.00	4.40	—	—	3.20	8.40	9.50	0.55	2.75	3.80	2.44	12.26	16.85	3.04	B	6.70	A++
2.0		2.0	5.0	—	—	2.00	2.00	5.20	—	—	3.20	9.20	10.00	0.55	3.02	3.80	2.44	13.38	16.85	3.05	B	6.70	A++
2.0		2.0	7.1	—	—	2.00	2.00	6.50	—	—	3.20	10.50	13.80	0.55	3.43	3.80	2.44	15.22	23.07	3.06	B	6.70	A++
2.0		2.5	2.5	—	—	2.00	2.60	2.60	—	—	3.20	7.20	9.50	0.55	2.38	3.80	2.44	10.56	16.85	3.03	B	6.70	A++
2.0		2.5	3.5	—	—	2.00	2.60	3.60	—	—	3.20	8.20	9.50	0.55	2.69	3.80	2.44	11.93	16.85	3.05	B	6.70	A++
2.0		2.5	4.2	—	—	2.00	2.60	4.40	—	—	3.20	9.00	10.00	0.55	2.95	3.80	2.44	13.09	16.85	3.05	B	6.70	A++
2.0		2.5	5.0	—	—	2.00	2.60	5.20	—	—	3.20	9.80	13.80	0.55	3.20	3.80	2.44	14.21	16.85	3.06	B	6.70	A++
2.0		2.5	7.1	—	—	2.00	2.60	6.50	—	—	3.20	11.10	13.80	0.55	3.62	3.80	2.44	16.04	23.07	3.07	B	6.70	A++
2.0		3.5	3.5	—	—	2.00	3.60	3.60	—	—	3.20	9.20	13.80	0.55	3.02	3.80	2.44	13.38	16.85	3.05	B	6.70	A++
2.0		3.5	4.2	—	—	2.00	3.60	4.40	—	—	3.20	10.00	13.80	0.55	3.28	3.80	2.44	14.45	23.07	3.07	B	6.70	A++
2.0		3.5	5.0	—	—	2.00	3.60	5.20	—	—	3.20	10.80	13.80	0.55	3.50	3.80	2.44	15.51	23.07	3.09	B	6.70	A++
2.0		3.5	7.1	—	—	2.00	3.60	6.50	—	—	3.20	12.10	13.80	0.55	3.92	3.80	2.44	17.37	23.07	3.09	B	6.70	A++
2.0		4.2	4.2	—	—	2.00	4.40	4.40	—	—	3.20	10.80	13.80	0.55	3.50	3.80	2.44	15.51	23.07	3.09	B	6.70	A++
2.0		4.2	5.0	—	—	2.00	4.40	5.20	—	—	3.20	11.60	13.80	0.55	3.75	3.80	2.44	16.65	23.07	3.09	B	6.70	A++
2.0		4.2	7.1	—	—	1.94	4.26	6.30	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	3.80	2.44	17.92	23.07	3.09	B	6.70	A++
2.0		5.0	5.0	—	—	2.00	5.20	5.20	—	—	3.20	12.40	13.80	0.55	4.01	3.80	2.44	17.79	23.07	3.09	B	6.70	A++
2.0		5.0	7.1	—	—	1.82	4.74	5.93	—	—	3.20	12.50	13.80	0.55	4.04	4.10	2.44	17.92	18.19	3.09	B	6.70	A++
2.5		2.5	2.5	—	—	2.60	2.60	2.60	—	—	3.20	7.80	9.50	0.55	2.57	3.80	2.44	11.38	16.85	3.04	B	6.72	A++
2.5		2.5	3.5	—	—	2.60	2.60	3.60	—	—	3.20	8.80	10.00	0.55	2.89	3.80	2.44	12.80	16.85	3.05	B	6.72	A++
2.5		2.5	4.2	—	—	2.60	2.60	4.40	—	—	3.20	9.60	13.80	0.55	3.14	3.80	2.44	13.92	16.85	3.06	B	6.74	A++
2.5		2.5	5.0	—	—	2.60	2.60	5.20	—	—	3.20	10.40	13.80	0.55	3.37	3.80	2.44	14.93	23.07	3.09	B	6.74	A++
2.5		2.5	7.1	—	—	2.60	2.60	6.50	—	—	3.20	11.70	13.80	0.55	3.79	3.80	2.44	16.80	23.07	3.09	B	6.70	A++
2.5		3.5	3.5	—	—	2.60	3.60	3.60	—	—	3.20	9.80	13.80	0.55	3.19	3.80	2.44	14.16	16.85	3.07	B	6.73	A++
2.5		3.5	4.2	—	—	2.60	3.60	4.40	—	—	3.20	10.60	13.80	0.55	3.43	3.80	2.44	15.22	23.07				

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U125S2SN1FA



Komb.	Kombirasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. soğutma)					Toplam Soğutma Kap.(kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V			SEER(W/W)	ENERJİ SINIFI	SEER	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
QUADRI (1x4)	4.2	5.0	5.0	—	—	3.72	4.35	4.39	—	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.99	5.20	2.44	17.70	23.07	5.15	B	6.75	A++
	4.2	5.0	7.1	—	—	3.42	4.04	5.05	—	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.99	5.20	2.44	17.70	23.07	5.15	B	6.75	A++
	5.0	5.0	5.0	—	—	4.17	4.17	4.17	—	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.99	5.20	2.44	17.70	23.07	5.15	B	6.75	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.00	2.00	2.00	2.00	—	5.20	8.00	13.80	0.55	2.62	4.00	2.44	11.63	17.75	3.05	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	—	2.00	2.00	2.00	2.50	—	5.20	8.60	13.80	0.55	2.81	4.00	2.44	12.47	17.75	3.06	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	3.5	—	2.00	2.00	2.00	3.50	—	5.20	9.60	13.80	0.55	3.13	4.00	2.44	13.87	17.75	3.07	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	4.2	—	2.00	2.00	2.00	4.40	—	5.20	10.40	13.80	0.55	3.32	5.20	2.44	14.74	23.07	5.15	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	5.0	—	2.00	2.00	2.00	5.20	—	5.20	11.20	13.80	0.55	3.58	5.20	2.44	15.87	23.07	5.15	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.0	7.1	—	2.00	2.00	2.00	6.50	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.99	4.10	2.44	17.70	18.19	3.13	B	6.70	A++
	2.0	2.0	2.5	2.5	—	2.00	2.00	2.60	2.50	—	5.20	9.20	13.80	0.55	3.00	4.00	2.44	13.29	17.75	3.07	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	3.5	—	2.00	2.00	2.60	3.50	—	5.20	10.20	13.80	0.55	3.25	5.20	2.44	14.41	23.07	3.14	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	4.2	—	2.00	2.00	2.60	4.40	—	5.20	11.00	13.80	0.55	3.47	5.20	2.44	15.59	23.07	3.17	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	5.0	—	2.00	2.00	2.60	5.20	—	5.20	11.80	13.80	0.55	3.72	5.20	2.44	16.51	23.07	3.17	B	6.80	A++
	2.0	2.0	2.5	7.1	—	1.91	1.91	2.48	5.20	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	3.5	—	2.00	2.00	3.60	3.50	—	5.20	11.20	13.80	0.55	3.53	5.20	2.44	15.67	23.07	3.17	B	6.80	A++
	2.0	2.0	3.5	4.2	—	2.00	2.00	3.60	4.40	—	5.20	12.00	13.80	0.55	3.79	5.20	2.44	16.79	23.07	3.17	B	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	5.0	—	1.95	1.95	3.52	5.08	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.70	A++
	2.0	2.0	3.5	7.1	—	1.77	1.77	3.19	5.76	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.70	A++
	2.0	2.0	4.2	4.2	—	1.95	1.95	4.30	4.30	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.0	4.2	5.0	—	1.84	1.84	4.04	4.78	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.0	4.2	7.1	—	1.68	1.68	3.69	5.45	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.0	5.0	5.0	—	1.74	1.74	4.51	4.51	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.0	5.0	7.1	—	1.59	1.59	4.14	5.18	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.0	7.1	7.1	—	1.47	1.47	4.78	4.78	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	2.5	—	2.00	2.60	2.60	2.50	—	5.20	9.80	13.80	0.55	3.17	4.00	2.44	14.07	17.75	3.09	B	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	3.5	—	2.00	2.60	2.60	3.50	—	5.20	10.80	13.80	0.55	3.41	5.20	2.44	15.11	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	4.2	—	2.00	2.60	2.60	4.40	—	5.20	11.60	13.80	0.55	3.66	5.20	2.44	16.23	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	5.0	—	2.00	2.60	2.60	5.20	—	5.20	12.40	13.80	0.55	3.91	5.20	2.44	17.35	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.5	2.5	7.1	—	1.82	2.37	2.37	5.93	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.94	5.20	2.44	17.48	23.07	3.17	B	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	3.5	—	2.00	2.60	3.60	3.50	—	5.20	11.80	13.80	0.55	3.70	5.20	2.44	16.41	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	4.2	—	1.98	2.58	3.57	4.37	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	5.0	—	1.87	2.43	3.36	4.85	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	2.5	3.5	7.1	—	1.70	2.21	3.06	5.53	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	2.5	4.2	4.2	—	1.87	2.43	4.10	4.10	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	2.5	4.2	5.0	—	1.76	2.29	3.87	4.58	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	2.5	4.2	7.1	—	1.61	2.10	3.55	5.24	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	2.5	5.0	5.0	—	1.67	2.17	4.33	4.33	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	2.5	5.0	7.1	—	1.55	1.99	3.99	4.98	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	2.5	7.1	7.1	—	1.42	1.85	4.62	4.62	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	3.5	—	1.95	3.52	3.52	3.52	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	4.2	—	1.84	3.31	3.31	4.04	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.92	5.20	2.44	17.39	23.07	3.19	B	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	5.0	—	1.74	3.13	3.13	4.51	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.0	3.5	3.5	7.1	—	1.59	2.87	2.87	5.18	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.0	3.5	4.2	4.2	—	1.74	3.13	3.82	3.82	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.0	3.5	4.2	5.0	—	1.64	2.96	3.62	4.28	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.0	3.5	4.2	7.1	—	1.52	2.73	3.33	4.92	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.0	4.2	4.2	4.2	—	1.64	3.62	3.62	3.62	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.0	4.2	4.2	5.0	—	1.56	3.44	3.44	4.06	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.0	4.2	4.2	7.1	—	1.45	3.18	3.18	4.70	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.0	5.0	5.0	5.0	—	1.42	3.68	3.69	3.69	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	2.5	—	2.60	2.60	2.60	2.50	—	5.20	10.40	13.80	0.55	3.24	5.20	2.44	14.37	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	3.5	—	2.60	2.60	2.60	3.50	—	5.20	11.40	13.80	0.55	3.55	5.20	2.44	15.75	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	4.2	—	2.60	2.60	2.60	4.40	—	5.20	12.20	13.80	0.55	3.80	5.20	2.44	16.86	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	5.0	—	2.50	2.50	2.50	5.00	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.5	2.5	2.5	7.1	—	2.27	2.27	2.27	5.08	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.5	2.5	3.5	3.5	—	2.60	2.60	3.60	3.50	—	5.20	12.40	13.80	0.55	3.86	5.20	2.44	17.13	23.07	3.21	A	6.90	A++
	2.5	2.5	3.5	4.2	—	2.46	2.46	3.41	4.17	—	5.20	12.50	13.80	0.55	3.90	5.20	2.44	17.30	23.07	3.21	A	7.10	A++

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U125S2SN1FA



Komb.	Kombirasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. soğutma)					Toplam Soğutma Kap.(kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @230V			SEER(W/W)	ENERJİ SINIFI	SEER	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
QUADRI (1x4)	3.5	3.5	3.5	7.1	—	2.60	2.60	2.60	4.70	—	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	3.5	3.5	4.2	4.2	—	2.81	2.81	3.44	3.44	—	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	3.5	3.5	4.2	3.0	—	2.68	2.68	3.27	3.67	—	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	3.5	3.5	4.2	7.1	—	2.49	2.49	3.04	4.49	—	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	3.5	3.5	5.0	5.0	—	2.56	2.56	3.69	3.69	—	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
PENTA (1x5)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.20	10.00	13.80	0.55	3.10	5.20	2.44	13.75	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.60	3.20	10.60	13.80	0.55	3.28	5.20	2.44	14.56	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	2.00	2.00	2.00	2.00	3.60	3.20	11.60	13.80	0.55	3.59	5.20	2.44	15.93	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	2.00	2.00	2.00	2.00	4.40	3.20	12.40	13.80	0.55	3.84	5.20	2.44	17.03	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	1.89	1.89	1.89	1.89	4.92	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.0	7.1	1.72	1.72	1.72	1.72	5.60	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.00	2.00	2.00	2.60	2.60	3.20	11.20	13.80	0.55	3.47	5.20	2.44	15.58	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	3.5	2.00	2.00	2.00	2.60	3.60	3.20	12.20	13.80	0.55	3.78	5.20	2.44	16.76	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	4.2	1.92	1.92	1.92	2.50	4.23	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	5.0	1.81	1.81	1.81	2.36	4.71	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	2.5	7.1	1.66	1.66	1.66	2.15	5.38	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	1.89	1.89	1.89	3.41	3.41	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	3.5	4.2	1.79	1.79	1.79	3.21	3.93	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	3.5	5.0	1.69	1.69	1.69	3.04	4.39	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	3.5	7.1	1.55	1.55	1.55	2.80	5.05	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	4.2	4.2	1.69	1.69	1.69	3.72	3.72	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	4.2	5.0	1.60	1.60	1.60	3.53	4.17	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.0	4.2	7.1	1.48	1.48	1.48	3.25	4.81	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.00	2.00	2.60	2.60	2.60	3.20	11.80	13.80	0.55	3.65	5.20	2.44	16.21	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	1.95	1.95	2.54	2.54	3.52	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	2.5	4.2	1.84	1.84	2.39	2.39	4.04	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	2.5	5.0	1.74	1.74	2.26	2.26	4.51	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	2.5	7.1	1.59	1.59	2.07	2.07	5.18	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	3.5	3.5	1.81	1.81	2.36	3.26	3.26	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	3.5	4.2	1.71	1.71	2.23	3.08	3.77	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	3.5	5.0	1.62	1.62	2.11	2.92	4.22	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	3.5	7.1	1.50	1.50	1.95	2.09	4.87	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	4.2	4.2	1.62	1.62	2.11	3.57	3.57	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	4.2	5.0	1.54	1.54	2.01	3.40	4.01	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	2.5	4.2	7.1	1.43	1.43	1.86	3.14	4.64	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	1.69	1.69	3.04	3.04	3.04	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	3.5	3.5	4.2	1.60	1.60	2.88	2.88	3.53	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	3.5	3.5	5.0	1.52	1.52	2.74	2.74	3.96	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.0	3.5	3.5	7.1	1.41	1.41	2.54	2.54	4.59	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.00	2.60	2.60	2.60	2.60	3.20	12.40	13.80	0.55	3.84	5.20	2.44	17.04	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	2.5	2.5	3.5	1.87	2.43	2.43	2.43	3.36	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	2.5	2.5	4.2	1.76	2.29	2.29	2.29	3.87	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	2.5	2.5	5.0	1.67	2.17	2.17	2.17	4.33	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	2.5	2.5	7.1	1.53	1.99	1.99	1.99	4.98	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	2.5	3.5	3.5	1.74	2.26	2.26	3.13	3.13	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	2.5	3.5	4.2	1.64	2.14	2.14	2.96	3.62	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	2.5	3.5	5.0	1.56	2.03	2.03	2.81	4.06	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	2.5	3.5	7.1	1.45	1.88	1.88	2.60	4.70	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
	2.0	2.5	3.5	3.5	3.5	1.62	2.11	2.92	2.92	2.92	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07	3.23	A	7.10	A++
2.0	2.5	3.5	3.5	4.2	1.54	2.01	2.78	2.78	3.40	3.20	12.50	13.80	0.55	3.87	5.20	2.44	17.17	23.07					

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U125S2SN1FA



Komb.	Kombinasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. ısıtma)					Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @230V			COP (kW/kW)	ENERJİ SINIFI	SCOP (kW/kW)	ENERJİ SINIFI	
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite				
1x1	2.0	—	—	—	—	2.30	—	—	—	—	0.80	2.50	4.00	0.55	0.65	1.50	2.44	2.95	6.55	—	—	—	—	
	2.5	—	—	—	—	3.50	—	—	—	—	0.80	3.50	6.00	0.55	1.03	1.40	2.44	4.57	6.21	—	—	—	—	
	3.5	—	—	—	—	4.50	—	—	—	—	1.00	4.50	6.00	0.55	1.27	1.50	2.44	5.63	6.65	—	—	—	—	
	4.2	—	—	—	—	5.40	—	—	—	—	1.50	5.40	6.00	0.55	1.50	1.90	2.44	6.65	8.43	—	—	—	—	
	5.0	—	—	—	—	6.00	—	—	—	—	1.50	6.00	8.00	0.55	1.65	2.60	2.44	7.32	11.54	—	—	—	—	
	7.1	—	—	—	—	7.00	—	—	—	—	1.50	7.00	8.60	0.55	1.90	2.60	2.44	8.43	11.54	—	—	—	—	
B(1x2)	2.0	2.0	—	—	—	2.30	2.30	—	—	—	2.80	4.60	10.00	0.55	1.33	4.10	2.44	5.88	18.19	3.47	B	3.80	A	
	2.0	2.5	—	—	—	2.30	3.50	—	—	—	3.00	5.90	12.40	0.55	1.70	4.10	2.44	7.52	18.19	3.48	B	3.80	A	
	2.0	3.5	—	—	—	2.30	4.50	—	—	—	3.20	6.80	12.40	0.55	1.94	4.10	2.44	8.59	18.19	3.51	B	3.80	A	
	2.0	4.2	—	—	—	2.30	5.40	—	—	—	3.40	7.70	12.40	0.55	2.19	4.10	2.44	9.73	18.19	3.51	B	3.85	A	
	2.0	5.0	—	—	—	2.30	6.00	—	—	—	3.60	8.30	14.30	0.55	2.34	4.10	2.44	10.37	18.19	3.55	B	3.85	A	
	2.0	7.1	—	—	—	2.30	7.00	—	—	—	4.00	9.50	14.30	0.55	2.60	4.10	2.44	11.52	18.19	3.58	B	3.90	A	
	2.5	2.5	—	—	—	3.60	3.60	—	—	—	3.40	7.20	13.00	0.55	2.06	4.10	2.44	9.15	18.19	3.49	B	3.90	A	
	2.5	3.5	—	—	—	3.60	4.50	—	—	—	3.80	8.10	13.00	0.55	2.31	4.10	2.44	10.24	18.19	3.51	B	3.88	A	
	2.5	4.2	—	—	—	3.60	5.40	—	—	—	4.00	9.00	13.00	0.55	2.55	4.10	2.44	11.31	18.19	3.53	B	3.92	A	
	2.5	5.0	—	—	—	3.60	6.00	—	—	—	4.40	9.60	13.00	0.55	2.69	4.10	2.44	11.93	18.19	3.57	B	3.90	A	
	2.5	7.1	—	—	—	3.60	7.00	—	—	—	4.40	10.60	13.50	0.55	2.94	4.10	2.44	13.03	18.19	3.61	A	3.89	A	
	3.5	3.5	—	—	—	4.50	4.50	—	—	—	4.00	9.00	13.00	0.55	2.55	4.10	2.44	11.31	18.19	3.53	B	3.91	A	
	3.5	4.2	—	—	—	4.50	5.40	—	—	—	4.40	9.90	13.00	0.55	2.79	4.10	2.44	12.37	18.19	3.55	B	3.87	A	
	3.5	5.0	—	—	—	4.50	6.00	—	—	—	4.40	10.50	14.30	0.55	2.92	4.10	2.44	12.97	18.19	3.59	B	3.85	A	
	3.5	7.1	—	—	—	4.50	7.00	—	—	—	4.40	11.50	14.30	0.55	3.19	4.10	2.44	14.13	18.19	3.61	A	3.89	A	
	4.2	4.2	—	—	—	5.40	5.40	—	—	—	4.40	10.80	14.30	0.55	3.03	4.10	2.44	13.42	18.19	3.57	B	3.91	A	
	4.2	5.0	—	—	—	5.40	6.00	—	—	—	4.40	11.40	14.30	0.55	3.16	4.10	2.44	14.01	18.19	3.61	A	3.88	A	
	4.2	7.1	—	—	—	5.40	7.00	—	—	—	4.40	12.40	14.30	0.55	3.43	4.10	2.44	15.20	18.19	3.62	A	3.91	A	
	5.0	5.0	—	—	—	6.00	6.00	—	—	—	4.40	12.00	14.30	0.55	3.31	4.10	2.44	14.66	18.19	3.63	A	3.85	A	
	5.0	7.1	—	—	—	5.86	6.84	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.49	4.10	2.44	15.48	18.19	3.64	A	3.92	A	
	7.1	7.1	—	—	—	6.35	6.35	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.10	2.44	15.43	18.19	3.65	A	3.90	A	
	2.0	2.0	2.0	—	—	2.30	2.30	2.30	—	—	—	3.80	6.90	14.30	0.55	1.98	4.30	2.44	8.79	19.08	3.48	B	3.80	A
	2.0	2.0	2.5	—	—	2.30	2.30	3.60	—	—	—	4.00	8.20	14.30	0.55	2.34	4.30	2.44	10.39	19.08	3.50	B	3.85	A
	2.0	2.0	3.5	—	—	2.30	2.30	4.50	—	—	—	4.20	9.10	14.30	0.55	2.59	4.30	2.44	11.47	19.08	3.52	B	3.85	A
	2.0	2.0	4.2	—	—	2.30	2.30	5.40	—	—	—	4.40	10.00	14.30	0.55	2.81	4.30	2.44	12.46	19.08	3.56	B	3.85	A
	2.0	2.0	5.0	—	—	2.30	2.30	6.00	—	—	—	4.40	10.60	14.30	0.55	2.98	4.30	2.44	13.21	19.08	3.56	B	3.85	A
	2.0	2.0	7.1	—	—	2.30	2.30	7.00	—	—	—	4.40	11.60	14.30	0.55	3.25	4.30	2.44	14.45	19.08	3.56	B	3.85	A
	2.0	2.5	2.5	—	—	2.50	3.50	3.60	—	—	—	4.40	9.50	14.30	0.55	2.70	4.30	2.44	11.97	19.08	3.52	B	3.85	A
	2.0	2.5	3.5	—	—	2.30	3.60	4.50	—	—	—	4.40	10.40	14.30	0.55	2.95	4.30	2.44	13.11	19.08	3.52	B	3.85	A
	2.0	2.5	4.2	—	—	2.30	3.60	5.40	—	—	—	4.40	11.30	14.30	0.55	3.17	4.30	2.44	14.08	19.08	3.56	B	3.85	A
	2.0	2.5	5.0	—	—	2.30	3.60	6.00	—	—	—	4.40	11.90	14.30	0.55	3.34	4.30	2.44	14.83	19.08	3.56	B	3.87	A
	2.0	2.5	7.1	—	—	2.26	3.54	6.89	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.57	4.30	2.44	15.83	19.08	3.56	B	3.87	A
	2.0	3.5	3.5	—	—	2.50	4.50	4.50	—	—	—	4.40	11.30	14.30	0.55	3.17	4.30	2.44	14.08	19.08	3.56	B	3.87	A
	2.0	3.5	4.2	—	—	2.50	4.50	5.40	—	—	—	4.40	12.20	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.20	19.08	3.56	B	3.87	A
2.0	3.5	5.0	—	—	2.28	4.46	5.95	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.57	4.30	2.44	15.83	19.08	3.56	B	3.87	A	
2.0	3.5	7.1	—	—	2.12	4.14	6.44	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	2.44	15.74	19.08	3.58	B	3.87	A	
2.0	4.2	4.2	—	—	2.23	5.24	5.24	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	2.44	15.74	19.08	3.58	B	3.87	A	
2.0	4.2	5.0	—	—	2.13	5.01	5.56	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	2.44	15.74	19.08	3.58	B	3.87	A	
2.0	4.2	7.1	—	—	1.99	4.67	6.05	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	2.44	15.74	19.08	3.58	B	3.92	A	
2.0	5.0	5.0	—	—	2.04	5.33	5.33	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	2.44	15.74	19.08	3.58	B	3.92	A	
2.0	5.0	7.1	—	—	1.91	4.98	5.81	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.55	4.30	2.44	15.74	19.08	3.58	B	3.92	A	
2.5	2.5	2.5	—	—	3.60	3.60	3.60	—	—	—	4.40	10.80	14.30	0.55	3.01	4.30	2.44	13.35	19.08	3.59	B	3.92	A	
2.5	2.5	3.5	—	—	3.60	3.60	4.50	—	—	—	4.40	11.70	14.30	0.55	3.26	4.30	2.44	14.46	19.08	3.59	B	3.92	A	
2.5	2.5	4.2	—	—	3.60	3.60	5.40	—	—	—	4.40	12.60	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.57	19.08	3.59	B	3.92	A	
2.5	2.5	5.0	—	—	3.46	3.46	5.77	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	2.44	15.69	19.08	3.59	B	3.92	A	
2.5	2.5	7.1	—	—	3.22	3.22	6.26	—	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.54	4.30	2.44	15.69	19.08	3.59	B	3.95	A	
2.5	3.5	3.5	—	—	3.60	4.50	4.50	—	—	—	4.40	12.60	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.57	19.08	3.59	B	3.90	A	
2.5	3.5	4.2	—	—	3.39	4.23	5.08	—	—	—														

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U125S2SN1FA



Komb.	Kombinasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. ısıtma)					Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A) @230V			COP (No/W)	ENERJİ SINIFI	SCOP (No/W)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
QUADRI (1x4)	4.2	5.0	5.0	—	—	3.94	4.38	4.38	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.56	19.08	3.62	A	3.95	A
	4.2	5.0	7.1	—	—	3.73	4.14	4.83	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.56	19.08	3.62	A	3.95	A
	5.0	5.0	5.0	—	—	4.23	4.23	4.23	—	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.56	19.08	3.62	A	3.95	A
	2.0	2.0	2.0	2.0	—	2.30	2.30	2.30	2.30	—	4.20	9.20	14.30	0.55	2.56	4.30	2.44	11.57	19.08	3.59	B	3.90	A
	2.0	2.0	2.0	2.5	—	2.30	2.30	2.30	3.60	—	4.20	10.50	14.30	0.55	2.92	4.30	2.44	12.94	19.08	3.60	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.0	3.5	—	2.30	2.30	2.30	4.50	—	4.40	11.40	14.30	0.55	3.17	4.30	2.44	14.05	19.08	3.60	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.0	4.2	—	2.30	2.30	2.30	5.40	—	4.40	12.30	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.16	19.08	3.60	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.0	5.0	—	2.26	2.26	2.26	5.91	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.53	4.30	2.44	15.65	19.08	3.60	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.0	7.1	—	2.10	2.10	2.10	6.40	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.53	4.30	2.44	15.65	19.08	3.60	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.5	2.5	—	2.30	2.30	3.60	3.60	—	4.40	11.80	14.30	0.55	3.28	4.30	2.44	14.54	19.08	3.60	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.5	3.5	—	2.30	2.30	3.60	4.50	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.56	19.08	3.62	A	3.90	A
	2.0	2.0	2.5	4.2	—	2.15	2.15	3.36	5.04	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.56	19.08	3.62	A	3.95	A
	2.0	2.0	2.5	5.0	—	2.06	2.06	3.22	5.37	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.56	19.08	3.62	A	3.95	A
	2.0	2.0	2.5	7.1	—	1.92	1.92	3.01	5.85	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.56	19.08	3.62	A	3.95	A
	2.0	2.0	3.5	3.5	—	2.15	2.15	4.20	4.20	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.56	19.08	3.62	A	3.95	A
	2.0	2.0	3.5	4.2	—	2.01	2.01	3.94	4.73	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.51	4.30	2.44	15.56	19.08	3.62	A	3.95	A
	2.0	2.0	3.5	5.0	—	1.93	1.93	3.78	5.05	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.30	2.44	15.43	19.08	3.65	A	3.95	A
	2.0	2.0	3.5	7.1	—	1.81	1.81	3.55	5.52	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.30	2.44	15.43	19.08	3.65	A	3.95	A
	2.0	2.0	4.2	4.2	—	1.90	1.90	4.45	4.45	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.30	2.44	15.43	19.08	3.65	A	3.95	A
	2.0	2.0	4.2	5.0	—	1.83	1.83	4.29	4.76	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.30	2.44	15.43	19.08	3.65	A	3.95	A
	2.0	2.0	4.2	7.1	—	1.72	1.72	4.03	5.23	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.30	2.44	15.43	19.08	3.65	A	3.95	A
	2.0	2.0	5.0	5.0	—	1.76	1.76	4.59	4.59	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.30	2.44	15.43	19.08	3.65	A	3.95	A
	2.0	2.0	5.0	7.1	—	1.66	1.66	4.33	5.05	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.30	2.44	15.43	19.08	3.65	A	3.95	A
	2.0	2.0	7.1	7.1	—	1.57	1.57	4.78	4.78	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.30	2.44	15.43	19.08	3.65	A	3.95	A
	2.0	2.5	2.5	2.5	—	2.23	3.49	3.49	3.49	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.48	4.30	2.44	15.43	19.08	3.65	A	3.95	A
	2.0	2.5	2.5	3.5	—	2.09	3.27	3.27	4.08	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	3.95	A
	2.0	2.5	2.5	4.2	—	1.96	3.07	3.07	4.60	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	4.00	A
	2.0	2.5	2.5	5.0	—	1.88	2.95	2.95	4.92	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	4.00	A
	2.0	2.5	2.5	7.1	—	1.77	2.77	2.77	5.39	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	4.00	A
	2.0	2.5	3.5	3.5	—	1.96	3.07	3.84	3.84	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	4.00	A
	2.0	2.5	3.5	4.2	—	1.85	2.89	3.62	4.34	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	4.00	A
	2.0	2.5	3.5	5.0	—	1.78	2.79	3.48	4.65	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	4.00	A
	2.0	2.5	3.5	7.1	—	1.68	2.63	3.28	5.11	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	4.00	A
	2.0	2.5	4.2	4.2	—	1.75	2.74	4.11	4.11	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	4.00	A
	2.0	2.5	4.2	5.0	—	1.69	2.61	3.96	4.40	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.43	4.30	2.44	15.23	19.08	3.70	A	4.00	A
	2.0	2.5	4.2	7.1	—	1.60	2.50	3.75	4.86	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.00	A
	2.0	2.5	5.0	5.0	—	1.63	2.55	4.26	4.26	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.00	A
	2.0	2.5	5.0	7.1	—	1.55	2.42	4.03	4.70	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.00	A
	2.0	2.5	7.1	7.1	—	1.47	2.30	4.47	4.47	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.00	A
	2.0	3.5	3.5	3.5	—	1.85	3.62	3.62	3.62	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.00	A
	2.0	3.5	3.5	4.2	—	1.75	3.42	3.42	4.11	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.0	3.5	3.5	5.0	—	1.69	3.30	3.30	4.40	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.0	3.5	3.5	7.1	—	1.60	3.12	3.12	4.86	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.0	3.5	4.2	4.2	—	1.66	3.25	3.90	3.90	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.0	3.5	4.2	5.0	—	1.60	3.14	3.77	4.19	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.0	3.5	4.2	7.1	—	1.52	2.98	3.57	4.63	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.0	4.2	4.2	4.2	—	1.58	3.71	3.71	3.71	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.0	4.2	4.2	5.0	—	1.53	3.59	3.59	3.99	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.0	4.2	4.2	7.1	—	1.45	3.41	3.41	4.42	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.0	5.0	5.0	5.0	—	1.44	3.75	3.75	3.75	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.5	2.5	2.5	2.5	—	3.18	3.18	3.18	3.18	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44	15.19	19.08	3.71	A	4.05	A+
	2.5	2.5	2.5	3.5	—	2.99	2.99	2.99	3.74	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.42	4.30	2.44						

Kapasite Uyumluluk Tablosu

5U125S2SN1FA



Komb.	Kombinasyonlar					Kapasite (kW) (Nom. İstimal)					Toplam Isıtma Kap. (kW)			Toplam Enerji Tüketimi (kW)			Toplam Akım (A)@230V			GOP (kW)	ENERJİ SINIFI	SCOP (kW)	ENERJİ SINIFI
	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Ünite A	Ünite B	Ünite C	Ünite D	Ünite E	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Min.	Nom.	Maks.	Nominal Kapasite			
QUADRI (1x4)	3.5	3.5	3.5	7.1		2.79	2.79	2.79	4.34	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	3.5	3.5	4.2	4.2		2.89	2.89	3.46	3.46	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	3.5	3.5	4.2	5.0		2.80	2.80	3.36	3.74	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	3.5	3.5	4.2	7.1		2.67	2.67	3.20	4.15	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	3.5	3.5	5.0	5.0		2.72	2.72	3.63	3.63	—	4.40	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	4.20	11.50	14.30	0.55	3.08	4.30	2.44	13.66	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.28	2.28	2.28	2.28	3.57	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	2.13	2.13	2.13	2.13	4.17	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	2.00	2.00	2.00	2.00	4.70	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	1.92	1.92	1.92	1.92	5.01	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.0	7.1	1.80	1.80	1.80	1.80	5.49	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.07	2.07	2.07	3.74	3.74	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
PENTA (1x5)	2.0	2.0	2.0	2.5	3.5	1.95	1.95	1.95	3.05	3.81	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.5	4.2	1.84	1.84	1.84	2.88	4.31	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.5	5.0	1.77	1.77	1.77	2.77	4.62	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	2.5	7.1	1.67	1.67	1.67	2.61	5.08	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	1.84	1.84	1.84	3.59	3.59	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	3.5	4.2	1.74	1.74	1.74	3.40	4.08	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	3.5	5.0	1.68	1.68	1.68	3.28	4.38	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	3.5	7.1	1.59	1.59	1.59	3.11	4.83	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	4.2	4.2	1.65	1.65	1.65	3.87	3.87	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	4.2	5.0	1.60	1.60	1.60	3.75	4.16	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.0	4.2	7.1	1.51	1.51	1.51	3.55	4.61	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	1.90	1.90	2.97	2.97	2.97	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	1.79	1.79	2.80	2.80	3.51	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	2.5	4.2	1.70	1.70	2.66	2.66	3.99	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	2.5	5.0	1.64	1.64	2.57	2.57	4.28	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	2.5	7.1	1.55	1.55	2.43	2.43	4.73	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	3.5	3.5	1.70	1.70	2.66	3.32	3.32	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	3.5	4.2	1.61	1.61	2.53	3.16	3.79	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	3.5	5.0	1.56	1.56	2.44	3.06	4.07	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	3.5	7.1	1.48	1.48	2.32	2.90	4.51	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	4.2	4.2	1.54	1.54	2.41	3.61	3.61	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	4.2	5.0	1.49	1.49	2.33	3.50	3.89	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	2.5	4.2	7.1	1.42	1.42	2.22	3.33	4.32	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	1.61	1.61	3.16	3.16	3.16	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	3.5	3.5	4.2	1.54	1.54	3.01	3.01	3.61	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	3.5	3.5	5.0	1.49	1.49	2.92	2.92	3.89	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.0	3.5	3.5	7.1	1.42	1.42	2.77	2.77	4.32	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	1.75	2.74	2.74	2.74	2.74	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	2.5	2.5	3.5	1.66	2.60	2.60	2.60	3.25	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	2.5	2.5	4.2	1.58	2.47	2.47	2.47	3.71	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	2.5	2.5	5.0	1.53	2.39	2.39	2.39	3.99	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	2.5	2.5	7.1	1.45	2.27	2.27	2.27	4.42	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	2.5	3.5	3.5	1.58	2.47	2.47	3.09	3.09	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	2.5	3.5	4.2	1.51	2.36	2.36	2.95	3.54	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	2.5	3.5	5.0	1.46	2.29	2.29	2.86	3.81	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	2.5	3.5	7.1	1.39	2.18	2.18	2.72	4.23	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	3.5	3.5	3.5	1.51	2.36	2.95	2.95	2.95	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	3.5	3.5	4.2	1.44	2.25	2.82	2.82	3.38	4.20	12.70	14.30	0.55	3.40	4.30	2.44	15.10	19.08	3.73	A	4.05	A+
	2.0	2.5	3.5	3.5	5.0	1.40	2.19	2.73	2.73	3.65													

BHVAC

Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş.

www.bhvac.com.tr

 info@bhvac.com.tr

 [bhvacmuhendislik](https://www.facebook.com/bhvacmuhendislik)

 [bhvacmuhendislik](https://www.instagram.com/bhvacmuhendislik)

 [bhvacmuhendislik](https://www.youtube.com/bhvacmuhendislik)

